

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	68,12	66,07	1,94	0,12		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	64,04	60,78	3,10	0,16		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	61,19	58,14	2,84	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,18	15,51	
	03:00	59,05	56,80	2,05	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1	13,13	13,37	
	04:00	57,75	54,22	3,33	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	1	11,73	12,07	
	05:00	58,21	55,72	2,28	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,23	12,53	
	06:00	60,79	59,15	1,43	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,53	15,10	
	07:00	66,55	65,23	1,12	0,21		1	1	1	1	1							6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	71,78	71,17	0,40	0,21		1	1	1	1	1							7		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	78,43	77,86	0,26	0,32		1	1	1	1	1		1		1		3		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	80,70	79,70	0,60	0,41		1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	80,85	79,54	0,88	0,44		1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	82,69	80,60	1,81	0,28		1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,59	81,36	2,96	0,27		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	83,66	80,25	3,07	0,34		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,98	80,11	1,57	0,30		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	82,86	80,68	1,97	0,22		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	86,97	83,67	3,09	0,21		1	1	1	1	1		1		1		6		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	89,85	86,67	2,94	0,24		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,49	84,61	3,52	0,36		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	86,29	82,42	3,56	0,31		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,45	79,73	4,11	0,61		1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,16	75,63	3,00	0,53		1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	73,87	70,10	3,46	0,30		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 6:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 08:50-09:05 λόγω βλάβης στον Α/Σ G34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	68,50	65,42	2,88	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	63,96	61,10	2,72	0,14		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,97	58,61	2,26	0,11			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	15,75	
	03:00	58,55	56,43	2,00	0,12			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	57,17	55,14	1,97	0,07			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	57,34	55,58	1,64	0,11			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	59,30	58,30	0,80	0,20			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	64,32	63,25	0,86	0,21			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	70,57	69,32	1,05	0,20		1	1	1	1	1		1				8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,79	75,14	0,65	0,00		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	77,98	77,50	0,44	0,04		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	77,38	77,00	0,31	0,07		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	79,44	78,47	0,76	0,21		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	81,12	80,02	0,89	0,21		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,37	78,77	1,34	0,26		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,70	75,58	1,92	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	79,44	77,19	2,05	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	83,39	81,81	1,37	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	88,51	86,08	2,19	0,24		1	1	1	1	1		1			1	8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,64	86,58	1,67	0,40		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	86,44	83,88	2,50	0,06		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,04	80,47	3,46	0,11		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,47	75,13	5,16	0,18		1	1	1	1	1		1			1	2			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	75,31	70,40	4,65	0,26		1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	68,83	64,44	4,24	0,15		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10			
	01:00	64,13	58,44	5,36	0,32		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	02:00	61,38	55,21	5,98	0,18		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	03:00	59,50	53,06	6,24	0,20		1	1	1	1	1								1		1	1	16,03	16,10			
	04:00	58,04	53,28	4,32	0,44		1	1	1	1	1								1		1	1	15,04	15,26			
	05:00	58,82	54,45	4,27	0,10		1	1	1	1	1								1		1	1	15,79	16,04			
	06:00	61,02	56,33	4,69	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	07:00	65,14	60,03	4,91	0,21		1	1	1	1	1						8		1		1	1	16,10	16,10			
	08:00	71,20	66,73	4,27	0,21		1	1	1	1					1		9		1	1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	76,18	71,83	4,15	0,21		1	1	1	1					1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	76,94	72,19	4,55	0,21		1		1	1	1				1		10			1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	77,95	73,44	4,31	0,21		1		1	1	1				1		10			1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	80,85	77,57	3,07	0,21		1	1	1	1	1				1		8		1	1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	83,12	80,77	2,14	0,21		1	1	1	1	1				1		7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	82,90	78,64	4,06	0,21		1	1	1	1	1				1		7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	81,22	75,85	5,15	0,21		1	1	1	1	1				1		7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	85,43	80,71	4,51	0,21		1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	89,93	83,99	5,90	0,04		1	1	1	1	1				1		11		1	1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	94,64	88,00	6,01	0,63		1	1	1	1	1				1		11		1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	95,30	89,38	5,19	0,73		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	92,90	87,69	4,87	0,35		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	89,62	82,04	7,24	0,34		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	83,74	77,11	6,50	0,13		1	1	1	1	1		1		1		2		1	1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	78,01	70,86	7,14	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10			

Το διάστημα 07:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	72,32	65,29	6,63	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	67,57	61,56	5,60	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	64,64	57,90	6,33	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	62,80	54,28	8,11	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,05	16,10	
	04:00	61,31	50,80	10,12	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,95	15,63	
	05:00	62,12	50,84	10,88	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,70	16,10	
	06:00	63,57	52,23	10,93	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,09	16,10	
	07:00	69,92	61,87	7,63	0,41		1	1	1	1	1							5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	76,16	69,40	6,36	0,40		1	1	1	1	1							11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	81,31	75,98	4,92	0,40		1	1	1	1	1							13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	83,24	77,82	5,02	0,40		1	1	1	1	1							14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	82,73	75,01	7,32	0,40		1	1	1	1	1							15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	85,04	76,55	8,11	0,38		1	1	1	1	1							15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	87,21	77,49	9,31	0,41		1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	87,75	77,55	9,80	0,41		1	1	1	1	1				1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	85,74	77,57	7,76	0,41		1	1	1	1	1				1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	87,04	79,50	7,13	0,41		1	1	1	1	1				1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	89,61	82,35	6,86	0,40		1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	94,22	85,29	8,52	0,40		1	1	1	1	1		1		1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	94,28	86,78	7,09	0,40		1	1	1	1	1		1		1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	92,13	85,23	6,49	0,40		1	1	1	1	1		1		1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	90,25	83,53	6,32	0,41		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	84,79	77,85	6,53	0,40		1	1	1	1	1		1		1		4			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	79,60	71,44	7,76	0,41			1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
	00:00	73,54	65,36	7,77	0,40			1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	69,19	59,77	9,04	0,37			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	65,57	58,10	7,24	0,23			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	62,98	54,57	8,23	0,17			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	61,09	51,99	8,81	0,28			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	61,19	53,10	7,85	0,24			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	06:00	62,27	54,40	7,64	0,23			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	67,89	59,35	8,31	0,22			1	1	1	1					1		3			1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	72,42	62,62	9,48	0,33			1	1	1	1					1		5			1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	74,81	66,58	8,00	0,22			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	76,27	67,73	8,42	0,12			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	11:00	76,41	68,09	8,23	0,10			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	12:00	78,01	69,98	7,92	0,11		1	1	1	1	1					1		9			1	1		1	16,10	16,10	
	13:00	80,10	70,99	8,98	0,13		1	1	1	1	1					1		7			1	1		1	16,10	16,10	
	14:00	79,82	68,62	10,94	0,27		1	1	1	1	1					1		7			1	1		1	16,10	16,10	
	15:00	78,67	65,89	12,38	0,40		1	1	1	1	1					1		5			1	1		1	16,10	16,10	
	16:00	80,14	66,81	12,92	0,41		1	1	1	1	1					1		4			1	1		1	16,10	16,10	
	17:00	83,95	71,37	12,17	0,41		1	1	1	1	1					1		4			1	1		1	16,10	16,10	
	18:00	88,97	76,30	12,10	0,57		1	1	1	1	1					1		4			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,42	77,37	11,92	0,13		1	1	1	1	1					1		7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,33	75,52	11,80	0,00		1	1	1	1	1					1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,45	74,06	11,39	0,00		1	1	1	1	1					1		7			1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	80,29	68,71	11,56	0,02		1	1	1	1	1					1		2			1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	75,22	63,50	11,65	0,06		1	1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	69,88	58,70	11,06	0,11		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	65,29	54,88	10,31	0,10		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	62,25	52,85	9,37	0,03		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,81	16,10		
	03:00	59,79	50,86	8,81	0,12		1	1	1	1	1									1	1	1	1	13,69	14,11		
	04:00	58,16	49,78	8,37	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,04	12,48		
	05:00	58,70	50,46	8,15	0,10		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,53	13,02		
	06:00	60,72	51,32	9,16	0,24		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,35	15,04		
	07:00	66,88	57,15	9,63	0,10		1	1	1	1	1							3		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	70,43	61,65	8,74	0,04		1	1	1	1	1							4		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	74,67	66,51	8,09	0,06		1	1	1	1	1							6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	75,91	67,70	8,14	0,06		1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	78,04	69,32	8,71	0,01		1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	79,34	70,21	9,11	0,01		1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	81,57	71,17	10,39	0,01		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	81,07	70,14	10,92	0,01		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	78,50	68,39	10,11	0,00		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	16:00	79,96	69,61	10,30	0,05		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	17:00	84,26	73,38	10,55	0,33		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	89,57	77,66	11,68	0,24		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	89,91	78,31	11,41	0,19		1	1	1	1	1			1	1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	88,00	77,30	10,51	0,19		1	1	1	1	1			1	1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,33	74,10	11,10	0,13		1	1	1	1	1			1	1			5		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	79,29	67,38	11,75	0,16		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	73,16	61,16	11,89	0,12		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΣ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	67,78	56,38	11,27	0,13		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	63,01	52,96	10,02	0,03		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,97	16,10	
	02:00	59,44	50,24	9,19	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1		15,88	16,10	
	03:00	56,97	47,53	9,43	0,02		1	1	1	1	1									1	1	1		15,21	15,42	
	04:00	55,65	47,85	7,80	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1		13,96	14,10	
	05:00	56,20	48,91	7,29	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1		14,55	14,64	
	06:00	58,00	51,95	6,04	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1		15,74	16,10	
	07:00	65,04	57,94	7,10	0,01		1	1	1	1	1							4		1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	67,43	60,30	6,90	0,22		1	1	1	1	1							7		1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	73,61	67,89	5,37	0,34		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	77,34	71,10	5,90	0,33		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	77,13	68,23	8,55	0,35		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	78,49	69,38	8,78	0,32		1	1	1	1	1		1					9		1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	80,29	71,05	8,96	0,29		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	80,00	69,71	10,01	0,29		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	77,72	66,71	10,68	0,33		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	78,35	68,31	9,74	0,30		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	82,34	71,79	10,33	0,22		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	88,24	77,99	10,09	0,15		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,04	79,21	9,72	0,11		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,27	78,52	8,62	0,13		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,78	74,71	9,93	0,15		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	77,97	67,80	10,05	0,12		1	1	1	1	1		1					3		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	71,55	62,22	9,31	0,03		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 07:30 - 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	66,15	56,49	9,60	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	61,58	52,64	8,75	0,19		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,00	15,90		
	02:00	58,25	48,96	9,04	0,25		1	1	1	1	1									1	1	1		15,72	16,10		
	03:00	55,58	47,04	8,50	0,04		1	1	1	1	1									1	1	1		15,08	15,08		
	04:00	54,56	47,36	7,16	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1		14,33	14,33		
	05:00	55,38	49,97	5,37	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1		14,79	14,79		
	06:00	56,81	51,62	5,13	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1		15,61	15,26		
	07:00	64,04	59,18	4,76	0,09		1	1	1	1	1							5		1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	70,28	66,67	3,60	0,02		1	1	1	1	1							10		1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	75,67	71,22	4,44	0,01		1	1	1	1	1							14		1	1	1		16,10	16,10		
	10:00	76,94	72,89	4,04	0,01		1	1	1	1	1				1			11		1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	76,92	73,44	3,47	0,01		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	12:00	78,30	73,47	4,76	0,06		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	80,46	73,06	7,16	0,24		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	79,39	72,39	6,76	0,24		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	78,52	72,44	6,02	0,06		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	16:00	79,93	74,91	5,01	0,01		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1		16,10	16,10		
	17:00	83,41	78,19	5,21	0,01		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	88,34	83,53	4,52	0,29		1	1	1	1	1				1			11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	89,74	83,99	5,47	0,28		1	1	1	1	1				1			12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	88,28	82,65	5,51	0,12		1	1	1	1	1				1			12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,73	79,87	5,80	0,07		1	1	1	1	1				1			12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	78,85	74,46	4,34	0,04		1		1	1	1				1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	72,67	69,20	3,41	0,06		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 8:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕ ΤΗ ΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	67,03	62,05	4,96	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	62,23	57,68	4,54	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	58,86	54,70	4,16	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	56,44	52,57	3,86	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	54,88	51,36	3,51	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	55,49	51,93	3,56	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	58,07	53,78	4,29	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	65,91	63,33	2,58	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	69,71	67,67	2,01	0,02		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	78,41	75,82	2,51	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	80,36	77,90	2,33	0,14		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	80,42	78,45	1,81	0,16		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	80,49	77,97	2,32	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	83,64	81,17	2,26	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	83,54	81,90	1,44	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	81,39	80,27	0,91	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	82,98	81,89	0,94	0,14		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	87,00	85,63	1,36	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,50	90,58	1,91	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	92,57	89,01	3,56	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	90,11	86,14	3,96	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	86,94	82,24	4,69	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,87	76,90	3,97	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	74,56	70,82	3,74	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	68,07	63,85	4,22	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	15,79	
	01:00	63,83	60,06	3,76	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,39	56,71	3,67	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,03	16,03	
	03:00	58,09	54,03	4,05	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,45	15,45	
	04:00	56,76	52,84	3,91	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	15,95	15,95
	05:00	56,95	53,98	2,97	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,02	16,02
	06:00	59,54	57,22	2,31	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	67,06	64,75	2,30	0,01		1	1	1	1					1		5				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	73,40	71,05	2,35	0,01		1	1	1	1					1		10				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	78,04	74,68	3,35	0,01		1	1	1	1	1				1		10				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	78,51	74,73	3,78	0,01		1	1	1	1	1				1		10				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	78,58	74,25	4,32	0,01		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	79,69	74,96	4,52	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	81,63	76,01	5,41	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	81,11	75,01	5,90	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	78,76	73,53	5,02	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	79,90	76,62	3,07	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	83,57	80,70	2,62	0,24		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	88,47	85,48	2,78	0,21		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,53	85,72	3,61	0,21		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,53	83,32	4,00	0,21		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	83,53	80,12	3,21	0,21		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	77,35	72,29	5,05	0,01		1	1	1	1	1				1		7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	72,47	67,69	4,77	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	67,24	62,64	4,59	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	62,71	58,11	4,54	0,05		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	59,11	54,31	4,79	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,57	15,57
	03:00	56,57	51,07	5,50	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,03	16,03
	04:00	55,30	49,48	5,80	0,02		1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,78	15,78
	05:00	56,20	50,05	6,06	0,10		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,00	16,00
	06:00	58,21	53,32	4,84	0,04		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	07:00	65,88	61,00	4,87	0,01		1	1	1	1	1	1						4		1	1	1		16,10	16,10
	08:00	70,90	65,98	4,84	0,09		1	1	1	1	1	1						7		1	1	1		16,10	16,10
	09:00	74,89	70,69	3,97	0,23		1	1	1	1	1	1						11		1	1	1		16,10	16,10
	10:00	77,03	72,15	4,48	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	11:00	76,76	72,17	4,19	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	12:00	79,28	73,95	4,92	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	13:00	81,80	75,50	6,02	0,28		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	14:00	80,89	74,71	5,94	0,24		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	15:00	78,01	72,19	5,51	0,31		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	16:00	78,66	72,42	5,99	0,25		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	17:00	82,02	76,85	4,95	0,22		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	18:00	87,40	82,34	4,96	0,10		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	88,60	82,67	5,84	0,10		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	86,27	79,96	6,23	0,08		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	83,46	76,46	6,99	0,01		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	77,51	71,18	6,32	0,01		1	1	1	1	1	1			1			6		1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	72,47	67,16	5,30	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	68,28	61,76	6,52	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,00	
	01:00	64,26	58,08	6,18	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	61,19	55,31	5,88	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	03:00	60,14	54,26	5,88	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	58,83	52,04	6,79	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	15,95	16,05	
	05:00	59,81	53,16	6,65	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	60,34	53,08	7,26	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	65,72	58,71	7,01	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	69,00	62,60	6,40	0,00		1	1	1	1	1						5			1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	72,53	66,20	6,32	0,01		1	1	1	1	1						9			1		1	1	16,10	16,10	
	10:00	73,97	67,40	6,56	0,01		1	1	1	1	1						10			1		1	1	16,10	16,10	
	11:00	74,19	68,05	6,13	0,01		1	1	1	1	1						10			1		1	1	16,10	16,10	
	12:00	75,35	69,07	6,24	0,04		1	1	1	1	1						10			1		1	1	16,10	16,10	
	13:00	77,09	69,86	6,83	0,40		1	1	1	1	1						10			1		1	1	16,10	16,10	
	14:00	76,31	70,32	5,59	0,40		1	1	1	1	1						11			1		1	1	16,10	16,10	
	15:00	75,19	68,83	6,03	0,33		1	1	1	1	1						12			1		1	1	16,10	16,10	
	16:00	77,47	71,38	5,79	0,30		1	1	1	1	1						11			1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	81,74	76,92	4,55	0,26		1	1	1	1	1				1		10			1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	87,69	83,00	4,37	0,31		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,80	83,91	5,74	0,15		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	88,09	82,31	5,77	0,01		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	86,46	80,14	6,31	0,01		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	81,27	74,94	6,33	0,01		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	76,72	70,62	6,09	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	68,59	64,75	3,84	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	64,05	58,96	5,08	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	61,16	55,62	5,53	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	03:00	59,38	53,64	5,73	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	04:00	57,16	51,01	6,14	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	05:00	57,98	51,33	6,64	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	06:00	59,44	52,61	6,83	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	07:00	66,35	60,16	6,18	0,01		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10
	08:00	71,10	64,46	6,63	0,01		1		1	1	1				1		8			1	1		1	16,10	16,10
	09:00	75,82	69,86	5,75	0,20		1		1	1	1				1		8			1	1		1	16,10	16,10
	10:00	77,72	72,70	4,61	0,40		1		1	1	1				1		10			1	1		1	16,10	16,10
	11:00	78,35	72,25	5,73	0,38		1	1	1	1	1				1		9			1	1		1	16,10	16,10
	12:00	80,31	72,69	7,34	0,28		1	1	1	1	1				1		8			1	1		1	16,10	16,10
	13:00	83,35	75,73	7,48	0,15		1	1	1	1	1				1		9			1	1		1	16,10	16,10
	14:00	82,83	75,76	6,82	0,25		1	1	1	1	1				1		10			1	1		1	16,10	16,10
	15:00	81,25	72,41	8,66	0,18		1	1	1	1	1				1		10			1	1		1	16,10	16,10
	16:00	82,32	72,91	9,06	0,34		1	1	1	1	1				1		10			1	1		1	16,10	16,10
	17:00	86,24	77,47	8,61	0,16		1	1	1	1	1				1		10			1	1		1	16,10	16,10
	18:00	92,08	83,18	8,89	0,01		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	92,43	82,91	9,51	0,01		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	90,21	81,11	9,09	0,01		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	87,86	78,75	9,08	0,02		1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	81,31	72,13	8,99	0,19		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	76,07	67,03	8,48	0,56		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10

Στο διάστημα 7:30 – 8:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G6 του ΑΣΠ Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6			
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	69,93	60,33	9,06	0,54		1	1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	65,43	56,28	8,74	0,41		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	62,12	53,95	7,62	0,55		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	59,97	51,17	8,50	0,30		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	58,98	49,81	9,00	0,17		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	59,76	49,25	10,39	0,12		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	61,06	50,78	10,10	0,18		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	68,08	57,59	10,38	0,11		1	1	1	1	1							2			1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	73,13	62,55	10,28	0,30		1	1	1	1	1								7		1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	75,57	64,69	10,32	0,56		1	1	1	1	1									13		1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	77,04	66,11	10,31	0,63		1	1	1		1				1			12				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	78,52	67,52	10,31	0,69		1	1	1		1				1			12					1	1	1		16,10	16,10
	12:00	80,29	68,95	10,61	0,73		1	1	1		1				1			12					1	1	1		16,10	16,10
	13:00	82,20	70,71	10,80	0,69		1	1	1	1	1				1			10			1	1	1			16,10	16,10	
	14:00	80,49	69,44	10,45	0,61		1	1	1	1	1				1			7			1	1	1			16,10	16,10	
	15:00	77,55	66,34	10,63	0,58		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1			16,10	16,10	
	16:00	78,42	67,25	10,41	0,76		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1			16,10	16,10	
	17:00	82,67	71,10	10,79	0,78		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1			16,10	16,10	
	18:00	87,59	76,41	10,55	0,63		1	1	1	1	1				1			6			1	1	1	1		16,10	16,10	
	19:00	89,23	77,99	10,86	0,38		1	1	1	1	1				1			8			1	1	1	1		16,10	16,10	
	20:00	87,80	76,87	10,79	0,14		1	1	1	1	1	79		1				12			1	1	1	1		16,10	16,10	
	21:00	84,82	73,57	10,90	0,35		1	1	1	1	1	1		1				10			1	1	1	1		16,10	16,10	
	22:00	78,43	67,26	10,90	0,28		1	1	1	1	1	1		1				6			1	1	1	1		16,10	16,10	
	23:00	72,49	61,27	10,83	0,38		1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1		16,10	16,10	

Στο διάστημα 9:19 – 9:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στη G5 του ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕ ΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	63,81	52,98	10,41	0,42		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	62,34	52,85	8,78	0,71		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	59,25	51,10	7,50	0,65		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	57,32	47,59	9,36	0,38		1	1	1	1	1									1	1	1		15,93	15,77	
	04:00	55,78	46,07	9,58	0,13		1	1	1	1	1									1	1	1		14,47	14,23	
	05:00	56,28	47,37	8,76	0,15		1	1	1	1	1									1	1	1		14,99	14,73	
	06:00	58,72	48,59	9,81	0,32		1	1	1	1	1									1	1	1		16,05	16,10	
	07:00	65,51	54,69	10,42	0,40		1	1	1	1	1							2		1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	70,80	59,66	10,73	0,41		1	1	1	1	1							5		1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	75,37	64,22	10,76	0,39		1	1	1	1	1							8		1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	76,60	66,76	9,48	0,36		1	1	1	1	1							9		1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	76,34	66,82	9,11	0,40		1	1	1	1	1					1		6		1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	78,10	69,48	8,21	0,41		1	1	1	1	1					1		5		1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	80,67	74,73	5,53	0,41		1	1	1	1	1					1		6		1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	80,61	73,38	6,83	0,41		1	1	1	1	1					1		8		1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	79,39	69,48	9,49	0,41		1	1	1	1	1					1		5		1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	80,97	70,52	10,03	0,42		1	1	1	1	1					1		6		1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	85,55	75,28	9,69	0,58		1	1	1	1	1					1		8		1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	91,23	81,08	9,50	0,65		1	1	1	1	1					1		9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	91,42	80,86	10,03	0,53		1	1	1	1	1					1		10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	89,62	78,57	10,61	0,44		1	1	1	1	1					1		10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	86,51	75,87	10,23	0,42		1	1	1	1	1					1		9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,20	70,33	9,47	0,40		1	1	1	1	1					1		4		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	74,61	67,43	6,78	0,40		1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 8:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	70,37	63,40	6,96	0,01		1	1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,85	58,87	6,97	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,04	55,54	6,49	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	59,17	52,35	6,82	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	57,96	51,97	5,99	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1		16,08	16,10	
	05:00	58,91	52,62	6,29	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	60,68	53,27	7,40	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	64,61	57,87	6,34	0,40		1	1	1	1	1							4			1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	67,53	62,26	5,01	0,25		1	1	1	1	1							8			1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	72,94	67,58	5,22	0,14		1	1	1	1	1							10			1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	80,40	75,12	5,17	0,11		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	80,53	73,58	6,74	0,21		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10		
	12:00	81,95	75,56	6,12	0,27		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	84,40	78,45	5,70	0,25		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	84,16	76,79	7,15	0,21		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	83,12	74,99	7,95	0,18		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	84,35	75,12	8,94	0,28		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	89,06	79,92	9,04	0,09		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	94,74	85,73	9,00	0,01		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	95,86	87,08	8,78	0,01		1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	93,30	83,66	9,63	0,01		1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	90,45	82,06	8,39	0,01		1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	84,70	77,07	7,62	0,01		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	79,61	73,55	6,05	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	74,73	68,12	6,61	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	69,94	63,56	6,38	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	66,17	59,33	6,83	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	63,52	56,57	6,95	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	62,02	57,20	4,81	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	62,41	57,12	5,29	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	64,01	58,74	5,26	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	71,24	66,88	4,32	0,04		1	1	1	1	1	1						7		1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	77,95	72,69	5,24	0,02		1	1	1	1	1	1		1				10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,77	78,83	4,89	0,05		1	1	1	1	1	1		1				10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	85,41	79,98	5,36	0,07		1	1	1	1	1	1		1				10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	85,55	77,83	7,64	0,08		1	1	1	1	1	1		1				10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	86,84	80,68	6,07	0,09		1	1	1	1	1	1		1		1		10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	88,95	82,39	6,56	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	89,73	82,06	7,66	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	88,58	80,39	8,18	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	90,05	80,78	9,26	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	94,52	84,06	10,40	0,06		1	1	1	1	1	1		1		1		9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	99,61	88,78	10,71	0,12		1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	100,22	89,68	10,14	0,40		1	1	1	1	1	1		1		1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,83	89,27	8,42	0,14		1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	95,00	86,50	8,49	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	89,41	81,82	7,58	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	84,11	77,08	7,03	0,00		1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	78,63	69,67	8,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	73,67	64,43	9,23	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	69,53	60,61	8,92	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	66,97	58,56	8,40	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	65,41	59,61	5,80	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	66,03	61,63	4,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	67,11	59,01	8,10	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	68,98	61,28	7,69	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	69,63	62,07	7,55	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	73,33	65,22	8,05	0,06	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	75,54	67,98	7,48	0,08	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	75,55	70,08	5,18	0,28	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	81,66	74,62	6,63	0,40	1	1	1	1	1	1				1		5		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	90,23	82,37	7,85	0,01	1	1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	90,00	81,03	8,96	0,01	1	1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	87,29	79,67	7,61	0,01	1	1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	90,09	83,31	6,78	0,01	1	1	1	1	1	1				1		11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	93,69	86,78	6,90	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	97,99	91,32	6,65	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	98,44	92,63	5,79	0,02	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	96,77	89,98	6,58	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	95,75	88,56	6,79	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	94,09	87,83	6,25	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	94,79	89,03	5,76	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		

Μερική διακοπή τα διαστήματα 15:05 – 15:06 και 15:30 -15:38 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66	
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	73,22	67,80	5,42	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	72,33	67,15	5,18	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	68,23	63,08	5,14	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	65,07	60,74	4,32	0,01		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	63,85	59,87	3,97	0,01		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,07	
	05:00	63,72	58,66	5,05	0,01		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	15,94	
	06:00	64,04	59,77	4,27	0,00		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	65,47	61,03	4,43	0,01		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	64,96	61,19	3,76	0,01		1	1	1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	68,01	63,70	4,25	0,05		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	69,69	66,16	3,46	0,08		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	71,45	68,79	2,56	0,10		1	1	1	1	1		1					2		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	81,20	78,88	2,21	0,11		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	83,10	80,84	2,12	0,15		1	1	1	1	1		1					10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	84,08	81,63	2,25	0,20		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	83,51	81,22	2,05	0,23		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	85,16	83,31	1,65	0,20		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	88,18	87,08	1,10	0,01		1	1	1	1	1		1		1			12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	93,90	92,44	1,45	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	94,96	94,04	0,92	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	92,63	91,01	1,58	0,04		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	88,80	87,18	1,41	0,21		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	91,35	89,82	1,43	0,10		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	92,08	90,75	1,30	0,02		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	86,43	85,04	1,34	0,05		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	82,59	80,85	1,64	0,10		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	78,46	76,56	1,82	0,09		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	75,56	73,65	1,85	0,06		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	04:00	74,16	72,17	1,95	0,04		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	05:00	75,14	71,83	3,31	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	06:00	76,13	73,21	2,92	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	07:00	80,52	77,44	3,07	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	08:00	82,88	78,37	4,46	0,05		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	85,81	80,99	4,71	0,11		1	1	1	1	1		1					11			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	86,75	83,04	3,55	0,16		1	1	1	1	1	1	1					10			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	86,09	84,27	1,82	0,00		1	1	1	1	1	1	1					10			1	1	1	1	15,70	16,10
	12:00	88,85	86,81	1,64	0,40		1	1	1	1	1	1	1					13			1	1	1	1	11,60	16,10
	13:00	91,91	88,55	2,96	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	11,60	16,10
	14:00	91,89	88,93	2,77	0,19		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	11,60	16,10
	15:00	90,86	86,69	4,17	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	12,98	16,10
	16:00	92,44	86,22	6,21	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	96,40	90,64	5,75	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	102,15	96,42	5,72	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	102,69	96,07	6,61	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	99,95	91,72	8,22	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	96,90	89,65	7,25	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	91,87	83,95	7,91	0,01		1	1	1	1	1		1			1		9			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	86,85	78,73	8,11	0,01		1	1	1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 08:00 – 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:35 – 09:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	80,93	72,54	8,13	0,26		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	76,33	69,29	7,04	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	72,39	63,88	8,50	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	69,41	62,30	7,10	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	67,78	59,96	7,80	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	67,76	60,12	7,63	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	68,72	59,90	8,82	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	76,30	69,16	7,14	0,01		1	1	1	1	1		1					6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	81,00	74,70	6,29	0,01		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	89,12	83,07	6,04	0,01		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	90,74	84,55	5,87	0,31		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	90,38	83,72	6,35	0,30		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	92,27	85,43	6,40	0,43		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	94,99	88,70	5,87	0,42		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	96,38	88,10	7,87	0,41		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	95,78	85,80	9,36	0,62		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	97,38	85,65	11,18	0,54		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	100,71	89,09	11,18	0,45		1	1	1	1	1		1			1		14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	104,94	95,82	8,81	0,30		1	1	1	1	1	1	1	1				15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	104,74	96,21	7,94	0,59		1	1	1	1	1	1	1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	101,72	94,10	6,92	0,70		1	1	1	1	1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	98,15	88,42	9,09	0,65		1	1	1	1	1		1	1	1	1		12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	91,78	83,04	8,52	0,23		1	1	1	1	1		1	1	1	1		6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	87,63	78,00	9,23	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η ΕΡΕ ΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Φρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	81,52	76,51	5,00	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
	01:00	76,78	70,79	5,98	0,01		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10
	02:00	72,51	66,46	6,04	0,01		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10
	03:00	69,13	63,03	6,08	0,02		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10
	04:00	67,67	62,04	5,62	0,01		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10
	05:00	68,50	62,15	6,33	0,02		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	15,72
	06:00	70,01	65,25	4,75	0,01		1	1	1	1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10
	07:00	77,55	73,64	3,89	0,01		1	1	1	1	1		1	1			8						1	1	1	16,10	16,10
	08:00	84,96	81,88	3,07	0,01		1	1	1	1	1		1	1			12						1	1	1	16,10	16,10
	09:00	90,60	87,58	2,82	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		8						1	1	1	16,10	16,10
	10:00	92,84	90,41	2,22	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		8						1	1	1	16,10	16,10
	11:00	92,95	91,18	1,56	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		8						1	1	1	16,10	16,10
	12:00	95,41	93,46	1,65	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		8						1	1	1	16,10	16,10
	13:00	98,73	96,67	1,75	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		11						1	1	1	16,10	16,10
	14:00	99,54	97,74	1,50	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		12						1	1	1	16,10	16,10
	15:00	98,25	97,11	0,83	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		12						1	1	1	16,10	16,10
	16:00	99,73	98,35	1,07	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		15						1	1	1	16,10	16,10
	17:00	103,62	101,44	1,87	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		15						1	1	1	16,10	16,10
	18:00	107,62	105,07	2,24	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		15						1	1	1	16,10	16,10
	19:00	106,72	105,17	1,24	0,31		1	1	1	1	1		1	1	1		15						1	1	1	16,10	16,10
	20:00	104,51	103,10	1,11	0,30		1	1	1	1	1		1	1	1		15						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	101,11	100,04	0,81	0,25		1	1	1	1	1		1	1	1		14						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	94,94	94,15	0,62	0,17		1	1	1	1	1		1	1	1		10						1	1	1	16,10	16,10
	23:00	88,79	87,66	0,99	0,14		1	1	1	1	1		1	1	1								1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	82,01	80,36	1,64	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	76,50	75,07	1,42	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	73,04	71,48	1,55	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	70,18	68,84	1,32	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	68,29	67,36	0,92	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	68,05	66,44	1,59	0,02		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	65,77	64,23	1,51	0,02		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	74,51	70,41	4,09	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1		4				1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	84,18	78,95	5,22	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1		11				1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	90,23	84,43	5,59	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	92,43	83,69	8,34	0,40		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	92,87	82,94	9,52	0,40		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	94,20	83,92	9,87	0,40		1	1	1	1	1		1		1		10				1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	95,84	86,73	8,72	0,39		1	1	1	1	1		1		1		12				1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	95,06	84,01	10,64	0,41		1	1	1	1	1		1		1		13				1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	93,14	79,76	12,97	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	93,37	81,35	11,61	0,41		1	1	1	1	1		1		1		11			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	96,25	84,37	11,47	0,41		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	101,14	88,10	12,64	0,41		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	100,59	87,33	12,85	0,41		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,40	84,16	12,83	0,41		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	92,69	79,62	12,67	0,41		1	1	1	1	1		1		1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	85,76	72,56	13,18	0,02		1	1	1	1	1		1		1		3			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	79,83	66,56	13,06	0,21		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	73,38	60,59	12,31	0,48		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10			
	01:00	68,88	55,27	13,14	0,46		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	65,55	52,96	11,93	0,66		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	63,51	50,51	12,26	0,74		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	61,97	51,43	10,00	0,55		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	62,37	51,27	10,58	0,52		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	63,69	52,21	11,07	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	68,32	58,63	9,29	0,41		1	1	1	1	1							6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	73,87	61,36	12,11	0,41		1	1	1	1	1							12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	78,56	66,16	11,99	0,40		1	1	1	1	1		1					9		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	79,46	67,93	11,12	0,41		1	1	1	1	1							6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	78,32	66,21	11,35	0,75		1	1	1	1	1							4		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	79,78	68,84	10,40	0,54		1	1	1	1	1							5		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	82,57	72,80	9,17	0,60		1	1	1	1	1							10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	81,75	71,37	9,49	0,90		1	1	1	1	1							11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	80,65	73,30	6,50	0,85		1	1	1	1	1							11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	81,29	75,50	4,99	0,81		1	1	1	1	1							11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	85,92	80,60	4,59	0,74		1	1	1	1	1							15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	90,58	86,76	3,20	0,63		1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	91,14	87,52	3,22	0,40		1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	89,59	85,49	3,70	0,40		1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	86,08	81,85	3,83	0,40		1	1	1	1	1			1				13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	79,02	75,25	3,36	0,40		1	1	1	1	1			1				7		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	73,48	66,96	6,12	0,40		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 07:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Α	Ρ	Ε	Σ	Τ	Π	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66		
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026							1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10			
	00:00	67,75	60,10	7,24	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10			
	01:00	63,57	59,98	3,20	0,39		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10			
	02:00	60,63	55,05	5,19	0,39		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10			
	03:00	59,42	52,41	6,60	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10			
	04:00	58,72	52,58	5,75	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10			
	05:00	59,31	51,04	7,89	0,38		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10			
	06:00	61,02	53,32	7,31	0,39		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10			
	07:00	67,57	60,12	7,05	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10			
	08:00	71,66	63,29	7,99	0,38		1	1	1	1	1						3		1	1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	76,01	65,32	10,38	0,31		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	76,49	65,41	10,67	0,40		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	75,96	64,31	11,32	0,33		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	77,66	65,25	12,08	0,33		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	79,01	66,09	12,58	0,34		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	78,28	65,09	12,81	0,38		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	76,40	63,02	12,97	0,41		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	77,57	63,99	13,17	0,41		1	1	1	1	1						4		1	1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	80,75	67,14	13,20	0,41		1	1	1	1	1						7		1	1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	85,53	72,56	12,56	0,41		1	1	1	1	1						10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	86,75	73,40	12,94	0,41		1	1	1	1	1						10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	85,52	73,08	12,03	0,41		1	1	1	1	1						10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	82,32	70,04	11,85	0,44		1	1	1	1	1						10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	75,38	64,63	10,07	0,68		1	1	1	1	1						6		1	1	1	1	16,10	16,10			
23:00	69,98	59,32	10,15	0,51		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	63,91	53,97	9,45	0,49		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,09	16,10	
	01:00	60,16	48,56	11,11	0,49		1	1	1	1	1									1		1	1	16,05	16,10	
	02:00	57,46	46,37	10,63	0,46		1	1	1	1	1									1		1	1	14,40	14,68	
	03:00	55,28	44,96	10,21	0,11		1	1	1	1	1									1		1	1	12,44	12,50	
	04:00	54,48	44,29	9,89	0,30		1	1	1	1	1									1		1	1	11,53	11,70	
	05:00	55,01	44,10	10,53	0,38		1	1	1	1	1									1		1	1	11,78	12,23	
	06:00	55,82	45,75	10,07	0,00		1	1	1	1	1									1		1	1	12,58	13,04	
	07:00	61,64	52,11	9,53	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,92	15,95	
	08:00	64,79	54,18	10,60	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	68,64	58,03	10,14	0,47		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	69,34	60,06	8,87	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	69,12	58,83	9,84	0,46		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	70,33	60,49	9,40	0,44		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	72,02	60,98	10,63	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	71,39	60,65	10,30	0,44		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	70,13	58,62	11,10	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	72,45	60,83	11,22	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	76,69	66,11	10,17	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	82,39	74,03	7,96	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	84,16	74,91	8,84	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	83,77	73,46	9,90	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	80,87	72,26	8,20	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	74,48	66,80	7,42	0,26		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	69,78	63,09	6,57	0,12		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	64,45	57,51	6,93	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10		
	01:00	60,62	53,83	6,79	0,01		1	1	1	1	1									1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	57,98	55,04	2,93	0,01		1	1	1	1	1									1	1		1	15,22	15,20	
	03:00	55,66	52,45	3,05	0,16		1	1	1	1	1									1	1		1	12,82	12,88	
	04:00	54,70	50,40	4,24	0,05		1	1	1	1	1									1	1		1	11,71	11,92	
	05:00	55,90	51,69	4,17	0,04		1	1	1	1	1									1	1		1	12,89	13,12	
	06:00	56,60	52,77	3,78	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,92	14,92	
	07:00	60,23	56,52	3,65	0,05		1	1	1		1			1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	70,90	66,27	4,58	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,20	72,21	2,94	0,05		1	1	1	1	1				1			3		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	75,55	73,98	1,55	0,02		1	1	1	1	1				1			5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	77,21	75,31	1,81	0,09		1	1	1	1	1				1	1	5			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	76,45	75,59	0,86	0,00		1	1	1	1	1				1	1	6			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	80,70	79,99	0,71	0,00		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,14	76,83	3,13	0,18		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,96	74,27	3,53	0,16		1	1	1	1	1				1		5				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	79,85	76,72	2,99	0,14		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	84,07	82,41	1,57	0,09		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	90,16	87,14	2,81	0,21		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	92,16	88,66	3,39	0,11		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	90,26	87,49	2,57	0,20		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	86,43	83,70	2,71	0,01		1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	80,15	77,60	2,40	0,14		1	1	1	1	1				1		6			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	74,85	72,13	2,56	0,17		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	1	16,10	16,10

Στο διάστημα 06:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:00 – 14:00 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:00 – 18:00 ο ΥΒΣ ΤΗΛΟΥ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	68,75	66,92	1,79	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	64,47	61,85	2,59	0,03		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	61,61	57,47	4,10	0,04		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,73	15,93	
	03:00	59,83	54,89	4,91	0,03		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,15	14,14	
	04:00	58,88	54,12	4,75	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	13,19	13,20	
	05:00	59,52	55,86	3,65	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	13,74	13,84	
	06:00	56,47	53,47	3,00	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	10,84	10,79	
	07:00	63,78	61,41	2,36	0,01		1	1	1	1	1							3		1	1	1	1	15,73	16,10	
	08:00	72,10	69,74	2,35	0,01		1	1	1	1	1							10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	80,84	78,91	1,92	0,01		1	1	1	1	1				1		11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	82,81	81,48	1,31	0,01		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	85,42	83,28	2,13	0,01		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	87,91	85,19	2,32	0,40		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	91,12	86,78	3,94	0,40		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	90,84	85,23	5,20	0,40		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	88,31	80,62	7,28	0,41		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	89,63	80,04	9,17	0,43		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	94,02	85,18	8,37	0,47		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	99,25	90,54	8,24	0,47		1	1	1	1	1		1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	100,27	87,80	11,85	0,61		1	1	1	1	1		1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	97,60	86,29	10,80	0,51		1	1	1	1	1		1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	94,25	82,76	10,87	0,61		1	1	1	1	1		1		1		11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	88,46	78,01	9,77	0,68		1	1	1	1	1		1		1		3		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	83,18	72,50	10,31	0,37		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		

Στο διάστημα 6:00 – 8:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	77,76	68,88	8,69	0,19		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10		
	01:00	72,52	65,85	6,61	0,06		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	69,17	61,10	7,71	0,36		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	66,32	56,23	9,68	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	64,74	56,41	7,92	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	65,48	57,08	8,00	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	63,21	53,70	9,10	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,77	16,10	
	07:00	69,48	59,50	9,73	0,26		1	1	1	1	1							2		1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	78,43	68,03	9,99	0,40		1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	82,84	71,36	11,26	0,22		1	1	1	1	1							12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	85,62	74,44	11,17	0,01		1	1	1	1	1							13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	86,87	75,59	11,13	0,15		1	1	1	1	1							13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	88,46	76,14	11,97	0,34		1	1	1	1	1							13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	90,87	79,09	11,09	0,69		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	91,19	78,97	11,47	0,75		1	1	1	1	1		1					12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	89,64	77,22	11,66	0,77		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	91,82	78,98	12,08	0,76		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	95,44	81,93	12,79	0,71		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	100,05	86,40	12,94	0,70		1	1	1	1	1		1		1			11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	99,56	87,40	11,48	0,68		1	1	1	1	1		1		1			12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,56	85,86	11,21	0,50		1	1	1	1	1		1		1			12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	94,04	83,61	10,32	0,11		1	1	1	1	1		1		1			9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	88,00	76,99	10,86	0,16		1	1	1	1	1		1		1			4		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	82,51	70,43	11,68	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	

Στο διάστημα 6:00 – 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	76,12	64,46	11,65	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	71,04	62,94	8,98	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	67,65	61,68	5,96	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	64,78	59,01	5,46	0,31		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	63,52	55,67	7,54	0,31		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	64,01	56,35	7,66	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	61,70	53,88	7,82	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,55	16,02		
	07:00	69,45	59,27	10,18	0,01		1	1	1	1	1							3		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	76,78	67,55	9,22	0,01		1	1	1	1	1							9		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	82,35	73,86	8,49	0,01		1	1	1	1					1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	83,05	74,82	8,22	0,01		1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	83,41	73,36	10,03	0,02		1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	84,57	74,23	10,33	0,01		1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	88,06	76,75	10,90	0,41		1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	87,69	75,44	11,83	0,41		1	1	1	1	1				1		9		1	1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	87,26	75,68	11,05	0,52		1	1	1	1	1				1		9		1	1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	88,98	76,74	11,77	0,47		1	1	1	1	1				1		9		1	1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	93,18	81,76	11,39	0,03		1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	98,80	87,91	10,78	0,12		1	1	1	1	1		1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	99,28	88,44	10,75	0,10		1	1	1	1	1		1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	97,41	86,62	10,78	0,01		1	1	1	1	1		1		1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	94,02	82,68	11,04	0,31		1	1	1	1	1		1		1		9		1	1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	87,63	77,77	9,46	0,40		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1		16,10	16,10			
	23:00	81,88	74,45	7,33	0,11		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10			

Το διάστημα 06:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	75,33	70,50	4,83	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	01:00	70,50	64,54	5,96	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	02:00	66,50	61,72	4,78	0,01		1	1	1	1			1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	63,44	59,49	3,95	0,00		1	1	1	1			1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	61,96	58,13	3,83	0,01		1	1	1	1			1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	62,31	59,22	3,08	0,01		1	1	1	1			1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	62,78	59,76	3,01	0,00		1	1	1	1			1		1				1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	70,38	67,70	2,67	0,01		1	1	1	1			1		1			5		1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	74,76	70,72	4,03	0,01		1	1	1	1			1		1			11		1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	81,69	76,82	4,47	0,40		1	1	1	1			1		1			14		1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	83,45	80,05	3,34	0,07		1	1	1	1			1		1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	83,02	79,65	3,36	0,01		1	1	1	1			1		1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	85,34	81,82	3,51	0,01		1	1	1	1			1		1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	88,72	84,18	4,53	0,01		1	1	1		1		1		1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	88,93	84,14	4,78	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	87,84	82,01	5,82	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	89,79	82,66	7,12	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	94,59	87,84	6,74	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	100,03	93,62	6,40	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	100,97	93,82	7,15	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	98,75	90,90	7,84	0,02		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	94,44	87,77	6,66	0,01		1	1	1	1	1		1		1			12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	88,40	82,45	5,93	0,02		1	1	1	1	1		1		1			5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	82,32	77,51	4,81	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση