

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημεσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	47,08	47,08	0,00	0,01		1	1	1	1	1									1	1		8,56	8,43
	01:00	44,10	44,09	0,00	0,01		1	1	1	1	1									1	1		5,67	5,45
	02:00	41,91	41,85	0,04	0,03		1	1		1	1									1	1		8,67	8,71
	03:00	41,02	40,85	0,17	0,01		1	1		1	1									1	1		7,83	7,82
	04:00	40,50	40,43	0,07	0,00		1	1		1	1										1		9,46	10,20
	05:00	41,85	41,74	0,11	0,00		1	1		1	1									1	1		8,63	8,64
	06:00	44,47	44,37	0,09	0,00		1	1	1	1	1									1	1		9,09	9,09
	07:00	50,32	50,29	0,02	0,00		1	1	1	1	1									1	1		11,49	11,66
	08:00	54,58	54,57	0,00	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	13,12	13,12
	09:00	57,93	57,92	0,00	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,04	15,15
	10:00	58,15	58,02	0,04	0,10		1	1	1	1	1									1	1	1	15,31	15,37
	11:00	57,83	57,44	0,22	0,18		1	1	1	1	1									1	1	1	14,79	15,05
	12:00	58,71	58,05	0,40	0,26		1	1	1	1	1									1	1	1	15,48	15,93
	13:00	59,34	58,49	0,60	0,26		1	1	1	1	1									1	1	1	16,00	16,10
	14:00	58,40	57,79	0,39	0,22		1	1	1	1	1									1	1	1	15,44	15,62
	15:00	55,82	55,28	0,33	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	12,88	13,04
	16:00	56,61	56,10	0,30	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	13,45	13,83
	17:00	60,91	60,56	0,20	0,15		1	1	1	1	1									1	1	1	15,89	16,10
	18:00	66,90	66,69	0,09	0,12		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	19:00	69,58	69,36	0,13	0,08		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	20:00	70,37	70,22	0,14	0,01		1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	67,84	67,71	0,13	0,01		1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	60,47	60,22	0,20	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1	12,53	12,33
	23:00	53,80	53,63	0,16	0,01		1	1	1		1	1								1	1	1	10,36	11,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	48,57	48,44	0,04	0,08	1	1	1		1	1										1	1	8,16	8,78		
	01:00	45,27	45,27	0,00	0,00	1	1	1		1	1										1	1	5,35	5,48		
	02:00	43,28	43,28	0,00	0,00		1	1		1	1										1	1	7,52	8,85		
	03:00	42,23	42,23	0,00	0,00		1	1		1	1										1	1	7,70	7,80		
	04:00	42,00	42,00	0,00	0,00		1	1		1	1										1	1	7,51	7,57		
	05:00	43,04	43,01	0,02	0,01		1	1		1	1										1	1	8,40	8,61		
	06:00	46,31	46,20	0,08	0,03	1	1	1		1	1										1	1	8,57	8,57		
	07:00	53,39	53,26	0,13	0,01	1	1	1		1	1										1	1	13,15	13,61		
	08:00	58,06	57,96	0,09	0,01	1	1	1		1	1				1						1	1	15,91	15,91		
	09:00	61,24	61,18	0,04	0,02	1	1	1		1	1				1						1	1	16,10	16,10		
	10:00	61,63	61,50	0,12	0,01	1	1	1		1	1				1						1	1	16,10	16,10		
	11:00	61,04	60,79	0,23	0,03	1	1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	61,54	61,38	0,12	0,03	1	1	1	1	1	1										1	1	1	15,04	15,04	
	13:00	62,71	62,31	0,38	0,03	1	1	1	1	1	1										1	1	1	14,49	14,57	
	14:00	61,38	60,51	0,86	0,01	1	1	1	1	1	1										1	1	1	13,36	13,24	
	15:00	59,31	58,22	0,97	0,12	1	1	1	1	1	1										1	1	1	11,01	11,17	
	16:00	59,42	58,64	0,74	0,05	1	1	1	1	1	1										1	1	1	11,06	11,28	
	17:00	62,78	62,49	0,14	0,16	1	1	1	1	1	1										1	1	1	14,11	14,64	
	18:00	68,49	68,35	0,09	0,06	1	1	1	1	1	1		1								1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	70,73	70,60	0,07	0,06	1	1	1	1	1	1		1								1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	71,06	70,96	0,04	0,06	1	1	1	1	1	1		1								1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	68,00	67,89	0,05	0,06	1	1	1	1	1	1		1								1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	60,58	60,27	0,06	0,26		1	1	1	1	1		1								1	1	1	15,82	15,82	
	23:00	54,33	53,79	0,13	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	12,18	12,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	49,09	48,84	0,25	0,00		1	1	1	1	1									1	1		10,49	10,43		
	01:00	45,64	45,35	0,27	0,01		1	1	1	1	1									1	1		6,98	6,98		
	02:00	43,80	43,62	0,17	0,01		1	1		1	1									1	1		9,70	10,60		
	03:00	42,40	42,31	0,08	0,01		1	1		1	1									1	1		9,23	9,19		
	04:00	42,30	42,20	0,10	0,00		1	1		1	1									1	1		9,04	9,09		
	05:00	43,27	43,22	0,04	0,00		1	1		1	1									1	1		10,02	10,06		
	06:00	46,34	46,04	0,00	0,30		1	1	1	1	1									1	1		10,07	10,07		
	07:00	53,09	53,00	0,00	0,09		1	1	1	1	1									1	1		13,99	14,44		
	08:00	58,45	58,40	0,00	0,05		1	1	1	1	1				1					1	1		16,10	16,10		
	09:00	60,74	60,70	0,00	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	60,70	60,59	0,11	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	60,10	59,93	0,17	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,07	16,07		
	12:00	59,47	59,24	0,23	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	15,59	15,59		
	13:00	61,66	61,48	0,17	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,41	13,52		
	14:00	60,93	60,49	0,43	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	12,94	12,79		
	15:00	58,83	58,22	0,60	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	10,65	10,69		
	16:00	59,33	58,87	0,45	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	11,10	11,19		
	17:00	62,86	62,60	0,25	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	14,32	14,72		
	18:00	68,01	67,57	0,23	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	70,42	70,09	0,14	0,18	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	70,37	70,12	0,17	0,08	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,09	16,10		
	21:00	68,44	68,26	0,18	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	61,19	60,68	0,47	0,04	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,33	13,05		
	23:00	55,43	54,19	1,23	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	10,81	12,65		

Στο διάστημα 12:00 – 21:00 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	50,15	48,79	1,36	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	7,71	7,37	
	01:00	46,84	46,31	0,52	0,01		1	1	1	1	1								1		1	8,04	8,04	
	02:00	44,69	44,55	0,14	0,01		1	1		1	1								1		1	10,31	10,26	
	03:00	43,45	43,44	0,00	0,01		1	1		1	1								1		1	9,01	9,02	
	04:00	43,06	43,01	0,05	0,00		1	1		1	1								1		1	8,59	8,63	
	05:00	44,15	44,10	0,05	0,00		1	1		1	1								1		1	9,60	9,72	
	06:00	46,97	46,91	0,06	0,00		1	1		1	1								1		1	12,14	12,54	
	07:00	54,65	54,48	0,17	0,00		1	1	1	1	1								1		1	15,03	14,77	
	08:00	59,25	58,70	0,54	0,02	1	1	1	1	1	1								1		1	14,06	14,01	
	09:00	62,56	60,98	1,52	0,06	1	1	1	1	1	1								1		1	16,09	16,10	
	10:00	62,67	60,92	1,75	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	11:00	61,68	59,19	2,47	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	12:00	61,67	58,76	2,90	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	16,02	16,10	
	13:00	63,47	60,42	3,04	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	14:00	60,36	56,49	3,87	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	15,54	15,12	
	15:00	59,00	55,38	3,61	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	14,45	14,45	
	16:00	59,65	56,73	2,72	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	15,28	15,28	
	17:00	63,25	60,96	2,08	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,04	16,04	
	18:00	68,81	66,52	2,08	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	71,11	69,10	1,81	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	71,84	69,56	2,07	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	69,10	66,95	1,97	0,18	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	15,96	
	22:00	62,07	60,37	1,64	0,06	1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,70	14,70	
	23:00	55,95	54,65	1,30	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	13,70	13,70	

Το διάστημα 12:00 με 14:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	50,73	49,83	0,90	0,00		1	1	1	1	1											12,32	12,32			
	01:00	47,32	46,77	0,55	0,00		1	1	1	1	1											10,91	10,91			
	02:00	45,12	44,00	1,12	0,00		1	1	1	1	1											8,86	8,86			
	03:00	43,92	43,12	0,80	0,00		1	1	1	1	1											8,00	8,00			
	04:00	43,28	42,97	0,31	0,00		1	1	1	1	1											4,17	4,62			
	05:00	44,53	44,07	0,46	0,00		1	1	1	1	1											4,95	5,88			
	06:00	47,40	47,04	0,36	0,00		1	1	1	1	1											7,16	8,75			
	07:00	55,26	55,00	0,25	0,01	1	1	1	1	1	1											11,77	11,77			
	08:00	61,11	60,92	0,17	0,01	1	1	1	1	1	1											12,35	12,97			
	09:00	63,54	63,37	0,14	0,03	1		1	1	1	1	1										9,51	15,85			
	10:00	62,60	62,45	0,14	0,01	1		1	1	1	1	1	1									8,60	9,91			
	11:00	62,20	62,01	0,19	0,01	1		1	1	1	1	1	1	1								11,93	11,93			
	12:00	63,10	62,82	0,27	0,01		1	1	1	1	1			1								12,19	15,32			
	13:00	63,94	63,14	0,79	0,01		1	1	1	1	1	1		1								12,50	16,10			
	14:00	63,38	62,61	0,77	0,01		1	1	1	1	1	1		1								16,10	15,60			
	15:00	61,17	60,39	0,77	0,01		1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	16:00	61,68	61,19	0,47	0,01		1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	17:00	65,62	65,44	0,18	0,01			1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	18:00	70,68	70,58	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	19:00	72,46	72,30	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	20:00	72,87	72,68	0,18	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	21:00	70,22	69,78	0,43	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10			
	22:00	63,55	61,98	1,48	0,09	1	1	1	1	1	1	1										14,97	15,40			
	23:00	58,60	58,11	0,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1										12,80	12,80			

Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	52,11	51,69	0,41	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	9,66	9,33		
	01:00	48,48	47,81	0,67	0,00			1	1	1	1								1	1	1	10,95	11,15		
	02:00	46,30	44,72	1,58	0,00			1	1	1	1								1	1	1	8,98	8,97		
	03:00	45,11	44,07	1,04	0,00			1	1	1	1								1	1	1	7,79	7,78		
	04:00	44,82	42,89	1,93	0,00			1	1	1	1								1	1	1	7,38	7,49		
	05:00	45,54	43,04	2,50	0,00	1		1	1	1	1								1	1		6,96	6,98		
	06:00	47,79	45,11	2,63	0,04	1		1	1	1	1								1	1		8,86	9,22		
	07:00	55,28	52,23	3,00	0,04	1		1	1	1	1								1	1		15,41	16,10		
	08:00	60,58	56,04	4,46	0,09	1		1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	09:00	63,76	59,23	4,48	0,04		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	10:00	64,31	59,72	4,58	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	11:00	63,69	58,99	4,69	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	12:00	64,27	60,61	3,65	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	13:00	65,94	61,57	4,36	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	14:00	64,31	60,45	3,86	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	15:00	62,19	59,03	3,14	0,02		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	16:00	63,38	61,09	2,11	0,18		1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	17:00	67,20	65,08	2,08	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	72,47	70,08	2,02	0,37	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	74,40	71,35	2,84	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	74,39	71,60	2,69	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	72,30	69,35	2,86	0,09	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	65,31	62,22	2,97	0,12	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,01	16,01		
	23:00	58,97	55,45	3,47	0,05	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	54,33	50,81	3,47	0,05	1	1	1	1		1								1	1	1	14,57	14,44			
	01:00	50,78	47,91	2,83	0,04	1	1	1	1		1								1	1	1	10,90	10,89			
	02:00	48,46	45,80	2,54	0,12	1	1	1	1		1								1	1	1	8,85	8,57			
	03:00	47,03	44,25	2,65	0,13	1	1	1	1		1								1	1	1	7,06	7,14			
	04:00	46,28	43,55	2,67	0,06	1	1	1	1		1								1	1	1	6,33	6,38			
	05:00	46,81	43,07	3,75	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	6,79	6,92			
	06:00	49,15	43,95	5,20	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	8,90	9,26			
	07:00	55,51	50,94	4,57	0,00	1	1	1	1				1						1	1	1	15,46	16,10			
	08:00	58,68	54,82	3,86	0,00	1	1	1	1				1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	61,55	58,65	2,86	0,04	1	1	1	1				1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	62,25	59,63	2,57	0,05	1	1	1	1				1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	61,46	58,87	2,47	0,11	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	62,50	59,68	2,62	0,20	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	63,47	60,21	3,11	0,16	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	14:00	62,14	59,44	2,65	0,06	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	15:00	60,43	58,74	1,63	0,06	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	16:00	61,77	59,37	2,25	0,15	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	17:00	66,41	61,90	4,15	0,36	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	18:00	72,12	67,61	4,27	0,24	1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10			
	19:00	73,95	70,19	3,48	0,29	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	74,25	69,97	4,04	0,24	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	72,41	67,05	5,15	0,22	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	66,42	61,56	4,61	0,26	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	60,12	55,59	4,23	0,31		1	1	1	1	1			1		1			1	1	1	16,10	16,10			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	55,30	50,25	5,02	0,02		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	15,77			
	01:00	51,60	47,19	4,41	0,01		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	49,12	44,27	4,82	0,02		1	1	1	1			1							1	1	16,10	16,10			
	03:00	47,82	42,24	5,56	0,02		1	1	1	1	1		1							1	1	15,94	15,94			
	04:00	47,35	42,05	5,30	0,01		1	1	1	1	1									1	1	15,61	15,72			
	05:00	48,23	42,76	5,46	0,01		1	1	1	1	1									1	1	16,06	16,10			
	06:00	51,10	44,85	5,90	0,35		1	1	1	1	1									1	1	16,10	16,10			
	07:00	59,15	51,73	7,27	0,16		1	1	1	1	1					1				1	1	16,10	16,10			
	08:00	64,63	57,94	6,53	0,15	1	1	1	1	1	1					1				1	1	16,10	16,10			
	09:00	67,96	62,07	5,83	0,06	1	1	1	1	1	1					1				1	1	16,10	16,10			
	10:00	68,38	63,45	4,93	0,01	1	1	1	1	1	1					1				1	1	16,10	16,10			
	11:00	68,21	64,54	3,66	0,01	1	1	1	1	1	1					1				1	1	16,10	16,10			
	12:00	70,07	65,98	4,08	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1		1	16,10	16,10			
	13:00	72,11	67,43	4,67	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1		1	16,10	16,10			
	14:00	71,07	64,36	6,71	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	15:00	68,95	63,04	5,90	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	16:00	69,98	64,16	5,81	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	17:00	74,18	67,12	7,05	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	18:00	79,99	73,49	6,48	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	19:00	80,48	75,24	5,23	0,01		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	20:00	80,28	75,13	4,75	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	21:00	77,81	73,11	4,70	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	22:00	70,89	65,29	5,34	0,26	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			
	23:00	64,76	59,98	4,38	0,39		1	1	1	1	1		1			1				1	1	16,10	16,10			

Στις 00:04 σημειώθηκε στιγμιαία μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 8:00 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3 Καλύμνου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026			00:00	59,35	55,25	4,10	0,01		1	1	1	1			1									16,10	16,10	
			01:00	55,00	51,51	3,48	0,00		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			02:00	51,79	48,88	2,90	0,01		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			03:00	49,89	46,27	3,62	0,00		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			04:00	49,06	46,08	2,97	0,01		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			05:00	49,95	47,40	2,54	0,01		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			06:00	52,94	49,44	3,45	0,05		1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			07:00	60,73	57,55	3,17	0,01	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			08:00	66,46	62,94	3,51	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10	
			09:00	70,60	67,81	2,79	0,01	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			10:00	71,05	69,85	1,19	0,01	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
			11:00	71,01	68,66	2,33	0,01	1	1	1	1	1	1		1									15,90	15,90	
			12:00	71,98	69,40	2,32	0,25		1	1	1	1	1	1		1								16,10	16,10	
			13:00	73,19	70,96	2,03	0,21		1	1	1	1	1	1	1		1							16,10	16,10	
			14:00	71,86	67,94	3,81	0,11		1	1	1	1	1	1	1		1							16,10	16,10	
			15:00	69,28	66,44	2,63	0,21		1	1	1	1	1	1	1		1							16,10	16,10	
			16:00	69,64	67,93	1,55	0,16		1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			17:00	73,25	71,70	1,40	0,16		1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			18:00	78,82	77,04	1,43	0,35	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			19:00	80,56	79,03	1,37	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			20:00	79,94	78,44	1,35	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			21:00	77,28	75,04	2,09	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			22:00	70,31	67,81	2,35	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						16,10	16,10	
			23:00	63,59	61,38	2,20	0,01		1	1	1	1	1	1		1								16,10	15,80	

Στο διάστημα 7:30 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Τ	Ε	Ρ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026			00:00		58,54	55,40	3,08	0,05		1	1	1	1	1	1						1	1	1	15,49	15,49	
			01:00		54,32	50,96	3,28	0,08		1	1	1	1	1	1						1	1	1	13,88	13,88	
			02:00		51,63	47,66	3,90	0,07		1	1	1	1	1	1						1	1		12,97	12,97	
			03:00		50,01	45,59	4,41	0,01		1	1	1	1	1	1						1	1		11,40	11,40	
			04:00		49,40	45,22	4,17	0,01		1	1	1	1	1	1						1	1		10,67	10,67	
			05:00		50,39	46,22	4,16	0,01		1	1	1	1	1	1						1	1		11,65	11,65	
			06:00		53,09	48,56	4,53	0,00		1	1	1	1	1	1						1	1		14,15	14,15	
			07:00		61,18	57,53	3,65	0,01		1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10	
			08:00		66,36	65,05	1,28	0,03		1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
			09:00		70,06	68,99	1,01	0,06		1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
			10:00		70,52	68,65	1,82	0,06		1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10	
			11:00		69,89	67,47	2,27	0,16		1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
			12:00		71,60	68,12	3,27	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
			13:00		73,18	68,45	4,51	0,22		1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	16,10	16,10
			14:00		72,12	67,41	4,44	0,27		1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			15:00		68,65	64,85	3,48	0,32		1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			16:00		70,77	67,11	3,00	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1								1	16,10	16,10
			17:00		74,36	70,99	2,94	0,43	1	1	1	1	1	1	1	1								1	16,10	16,10
			18:00		79,14	76,03	2,85	0,27		1	1	1	1	1	1	1	1							1	16,10	16,10
			19:00		80,31	77,24	2,94	0,13		1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	16,10	16,10
			20:00		79,35	76,20	2,96	0,19		1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	16,10	16,10
			21:00		76,95	74,31	2,53	0,12		1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	16,10	16,10
			22:00		69,85	67,89	1,91	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	16,10	16,10
			23:00		63,74	61,17	2,52	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	16,10	16,10

Στο διάστημα 7:30 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα από 15:30 έως 15:43 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6	
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	58,50	55,83	2,66	0,01		1	1	1	1	1		1									1	16,10	16,10	
	01:00	54,51	52,53	1,86	0,12		1	1	1	1	1		1									1	16,08	16,08	
	02:00	51,83	49,60	2,04	0,19		1	1	1	1	1		1									1	14,75	14,75	
	03:00	50,26	48,20	1,89	0,18		1	1	1	1	1		1									1	13,39	13,39	
	04:00	49,98	47,43	2,41	0,14		1	1	1	1	1		1									1	12,83	12,83	
	05:00	50,26	47,37	2,74	0,14		1	1	1	1	1		1									1	13,10	13,10	
	06:00	53,39	51,41	1,84	0,13		1	1	1	1	1		1									1	15,43	15,43	
	07:00	61,15	58,25	2,83	0,07		1	1	1	1	1		1									1	16,10	16,10	
	08:00	66,50	63,54	2,89	0,07		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	09:00	70,11	67,48	2,53	0,10		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	10:00	70,41	67,83	2,50	0,08		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	11:00	70,11	68,43	1,59	0,08	1	1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	12:00	71,05	69,89	1,00	0,16	1	1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	13:00	72,97	72,08	0,66	0,22		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	14:00	72,11	70,79	1,06	0,26		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	15:00	64,98	64,15	0,63	0,20		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	16:00	68,50	67,46	0,81	0,23		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	17:00	73,89	72,91	0,76	0,23		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10	
	18:00	78,88	77,81	0,94	0,14		1	1	1	1	1	1	1			1						1	16,10	16,10	
	19:00	80,05	79,04	0,87	0,14		1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	16,10	16,10	
	20:00	79,50	78,01	1,34	0,16		1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	16,10	16,10	
	21:00	76,75	75,64	0,96	0,15		1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	16,10	16,10	
	22:00	69,49	68,69	0,70	0,10		1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	16,10	15,91	
	23:00	62,78	61,71	0,97	0,11		1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	16,10	16,10	

Μερική διακοπή στις 15:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6	
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	57,21	56,64	0,43	0,14		1	1	1	1	1		1									1	16,10	16,10	
	01:00	53,40	52,79	0,53	0,08		1	1	1	1	1		1									1	15,85	15,85	
	02:00	50,83	49,93	0,89	0,01		1	1	1	1	1		1									1	14,01	14,01	
	03:00	49,22	47,88	1,33	0,01		1	1	1	1	1		1									1	12,52	12,52	
	04:00	48,28	47,36	0,92	0,01		1	1	1	1	1		1									1	11,32	11,32	
	05:00	49,23	48,33	0,89	0,01		1	1	1	1	1		1									1	12,16	12,16	
	06:00	51,76	50,00	1,68	0,09		1	1	1	1	1		1									1	14,40	14,40	
	07:00	59,61	59,01	0,52	0,08		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	08:00	64,85	64,20	0,50	0,15		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	09:00	69,44	68,99	0,37	0,08		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	10:00	69,96	69,62	0,17	0,17		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	11:00	69,61	69,35	0,06	0,20		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	12:00	71,59	71,03	0,26	0,30		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	13:00	72,68	71,99	0,45	0,24		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	14:00	71,58	70,84	0,50	0,23		1	1	1	1	1		1		1							1	16,10	16,10	
	15:00	68,86	68,15	0,50	0,21		1	1	1	1	1		1		1								1	16,10	16,10
	16:00	69,87	68,95	0,72	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	74,53	73,71	0,60	0,21		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	79,99	79,48	0,37	0,14		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	80,79	80,08	0,58	0,13		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	79,90	78,45	1,26	0,19		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	77,64	76,27	1,26	0,11		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	70,53	68,49	1,92	0,12		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	64,65	60,06	4,51	0,08		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 07:30 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	59,52	54,78	4,61	0,13		1	1	1	1	1								1	1	1	15,73	16,10			
	01:00	55,51	50,61	4,90	0,00		1	1	1	1	1								1	1		15,35	16,10			
	02:00	52,71	49,65	3,06	0,00		1	1	1	1	1								1	1		13,95	14,05			
	03:00	51,00	47,29	3,71	0,00		1	1	1	1	1								1	1		12,29	12,35			
	04:00	50,00	46,77	3,22	0,01		1	1	1	1	1								1	1		11,27	11,35			
	05:00	50,95	48,27	2,56	0,12		1	1	1	1	1								1	1		12,06	12,30			
	06:00	53,11	49,85	3,12	0,14		1	1	1	1	1								1	1		13,09	14,45			
	07:00	60,65	54,13	6,32	0,20		1	1	1	1	1								1	1		15,80	16,10			
	08:00	65,79	60,10	5,45	0,24		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	09:00	68,85	62,62	5,92	0,32		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	10:00	69,57	62,96	6,47	0,15		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	11:00	67,92	63,20	4,44	0,28		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	12:00	69,69	63,04	6,01	0,64		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	13:00	70,72	61,85	8,08	0,80		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	14:00	68,59	59,03	8,84	0,72		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	15:00	65,05	54,48	9,70	0,87		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	16:00	65,25	54,14	10,28	0,82		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	17:00	68,01	57,42	9,90	0,70		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	18:00	73,05	61,90	10,49	0,66		1	1	1	1	1				1				1			16,10	16,10			
	19:00	75,02	63,71	10,78	0,53		1	1	1	1	1				1				1			16,10	16,10			
	20:00	75,00	62,51	11,92	0,58		1	1	1	1	1				1				1			16,10	16,10			
	21:00	73,07	61,04	11,46	0,57		1	1	1	1	1				1				1			16,10	16,10			
	22:00	66,44	54,32	11,43	0,69		1	1	1	1	1				1				1		1	16,10	16,10			
	23:00	60,56	48,78	11,14	0,65		1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10			

Το διάστημα 07:30 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	55,47	43,79	11,41	0,27		1	1		1	1								1		1	15,38	16,10			
	01:00	52,02	39,60	12,13	0,29		1	1		1	1								1		1	16,08	16,10			
	02:00	49,91	37,99	11,51	0,40		1	1		1	1								1		1	15,16	15,48			
	03:00	48,26	36,98	10,94	0,34		1	1		1	1								1		1	13,61	13,83			
	04:00	47,11	37,75	9,16	0,20		1	1		1	1								1		1	12,61	12,68			
	05:00	47,50	38,54	8,88	0,07		1	1		1	1								1		1	13,09	13,07			
	06:00	49,60	39,80	9,53	0,27		1	1		1	1								1		1	14,74	15,17			
	07:00	55,83	44,16	11,15	0,52		1	1	1		1										1	15,95	16,10			
	08:00	58,45	47,05	10,73	0,66		1	1	1		1				1						1	16,10	16,10			
	09:00	60,64	49,50	10,52	0,62		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	10:00	60,59	50,74	9,33	0,52		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	11:00	59,44	50,21	8,60	0,63		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	12:00	60,34	50,41	9,39	0,54		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	13:00	60,84	51,48	8,88	0,48		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	14:00	59,50	49,29	9,79	0,42		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	15:00	57,54	46,48	10,86	0,20		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	16:00	59,07	47,02	11,77	0,28		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	17:00	63,59	52,28	11,06	0,26		1	1	1	1					1						1	16,10	16,10			
	18:00	69,30	58,45	10,66	0,19		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	19:00	71,36	61,31	9,99	0,06		1	1	1	1	1				1						1	16,10	16,10			
	20:00	71,62	62,79	8,79	0,04		1	1	1	1	1				1					1		1	16,10	16,10		
	21:00	69,86	61,78	8,04	0,04		1	1	1	1	1				1					1		1	16,10	16,10		
	22:00	64,32	55,04	9,22	0,06		1	1	1	1	1				1					1			16,10	16,10		
	23:00	58,79	50,48	8,29	0,02		1	1	1	1	1				1					1			16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Μ	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026																										
	00:00	54,67	48,30	6,36	0,01		1	1	1	1	1									1			16,10	16,10		
	01:00	51,02	46,02	4,99	0,01		1	1	1	1	1									1			15,24	15,26		
	02:00	49,11	44,79	4,31	0,00		1	1	1	1	1									1			13,37	13,35		
	03:00	47,52	44,31	3,22	0,00		1	1	1	1	1									1			11,79	11,77		
	04:00	46,98	42,32	4,66	0,00		1	1	1	1	1									1			11,21	11,22		
	05:00	47,83	42,08	5,62	0,13		1	1	1	1	1									1			11,89	12,07		
	06:00	50,48	44,68	5,79	0,01		1	1	1	1	1									1			14,37	14,73		
	07:00	57,80	53,57	4,22	0,01		1	1	1	1	1									1	1		16,07	16,10		
	08:00	62,50	59,56	2,89	0,05		1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10		
	09:00	65,85	63,16	2,57	0,12		1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10		
	10:00	66,04	64,22	1,72	0,10		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	11:00	65,65	63,74	1,68	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	12:00	66,42	65,00	1,07	0,36		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	13:00	68,12	67,12	0,63	0,37		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	14:00	66,44	65,58	0,60	0,26		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	15:00	64,27	63,07	0,94	0,26		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	15,61		
	16:00	65,29	64,70	0,37	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		16,10	16,10		
	17:00	69,50	69,15	0,18	0,17		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	74,92	74,68	0,11	0,14		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	77,11	76,93	0,06	0,12		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	76,65	76,31	0,25	0,09		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	72,72	72,28	0,37	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	66,66	66,54	0,04	0,07		1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10		
23:00	59,46	59,38	0,00	0,07		1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	15,65	15,65			

Το διάστημα 11:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			00:00	54,04	54,03	0,01	0,01			1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Το διάστημα 8:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:44.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	55,21	54,90	0,27	0,03		1	1		1	1		1							1	1	1	16,09	16,09	
	01:00	51,30	50,89	0,38	0,03		1	1		1	1		1							1	1		16,10	16,10	
	02:00	48,70	48,00	0,70	0,01		1	1		1	1		1							1	1		15,67	15,67	
	03:00	46,94	46,68	0,25	0,01		1	1		1	1		1							1	1		14,34	14,34	
	04:00	46,19	45,87	0,32	0,01		1	1		1	1		1							1	1		13,74	13,74	
	05:00	47,23	46,95	0,27	0,01		1	1		1	1		1							1	1		14,44	14,44	
	06:00	49,42	48,53	0,84	0,04		1	1		1	1		1							1	1		15,76	15,76	
	07:00	57,29	56,17	0,98	0,14		1	1		1	1		1							1	1		16,10	16,10	
	08:00	63,49	62,88	0,41	0,20		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	67,16	65,70	1,20	0,26		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	68,62	66,88	1,44	0,29		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	68,50	67,34	0,89	0,27		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	70,38	69,67	0,45	0,26		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	71,99	70,33	1,39	0,27		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	71,39	70,06	1,01	0,31		1	1		1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	68,32	67,06	1,02	0,24		1	1		1	1		1		1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	69,78	68,18	1,35	0,26		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	15,86	
	17:00	73,63	71,83	1,51	0,29		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	79,18	77,60	1,25	0,32		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	80,45	79,64	0,55	0,25		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	79,93	79,12	0,56	0,25		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	77,34	76,80	0,39	0,16		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	69,61	68,86	0,61	0,14		1	1		1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	15,68	
	23:00	63,01	61,01	1,86	0,15		1	1		1	1				1					1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:35 έως τις 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6	
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	57,86	55,19	2,62	0,05		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	01:00	53,67	50,83	2,78	0,06		1	1		1	1				1						1	1		16,10	16,10
	02:00	50,82	47,56	3,20	0,06		1	1		1	1				1						1			16,10	16,10
	03:00	49,18	45,11	3,98	0,09		1	1		1	1				1						1			16,10	16,10
	04:00	48,99	43,86	5,10	0,02		1	1		1	1				1						1			16,10	16,10
	05:00	49,60	44,30	5,26	0,03		1	1		1	1				1						1			16,10	16,10
	06:00	52,51	46,49	5,94	0,08		1	1		1	1				1						1			16,10	15,61
	07:00	61,07	52,30	8,71	0,05		1	1		1	1				1						1	1		16,10	16,10
	08:00	66,82	58,34	8,46	0,02		1	1		1	1				1						1	1		16,10	16,10
	09:00	71,31	62,38	8,82	0,11		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	10:00	70,83	63,59	7,10	0,14		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	11:00	69,12	61,48	7,49	0,15		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	12:00	71,03	62,54	8,32	0,17		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	13:00	76,24	67,13	8,84	0,27		1	1		1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	14:00	73,41	64,58	8,59	0,23		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	15:00	69,79	61,03	8,51	0,24		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	16:00	68,67	57,23	11,29	0,15		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	17:00	70,83	59,01	11,75	0,07		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	18:00	73,61	63,95	9,44	0,23		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	19:00	75,85	68,74	7,01	0,09		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	20:00	76,38	69,51	6,87	0,01		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	74,18	66,31	7,86	0,01		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	67,82	59,74	8,07	0,01		1	1		1	1		1		1						1	1	1	16,10	16,10
	23:00	62,31	55,18	7,12	0,01		1	1		1	1		1								1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 07:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:35 έως τις 14:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	56,14	47,69	8,44	0,01		1	1		1	1		1							1	1		16,10	16,10
	01:00	52,16	44,98	7,16	0,03		1	1		1	1		1							1	1		16,10	16,10
	02:00	49,64	44,74	4,87	0,03		1	1		1	1		1							1			16,10	16,10
	03:00	47,92	40,90	7,01	0,01		1	1		1	1		1							1			16,10	16,10
	04:00	47,08	40,97	6,05	0,06		1	1		1	1		1							1			16,09	16,09
	05:00	48,16	38,57	9,44	0,15		1	1		1	1		1							1			16,10	16,10
	06:00	51,11	42,32	8,40	0,39		1	1		1	1		1							1			16,10	15,80
	07:00	59,11	52,79	6,04	0,27		1	1		1	1		1							1		1	16,10	16,10
	08:00	64,98	56,27	8,55	0,16		1	1	1	1	1		1							1		1	16,10	16,10
	09:00	67,50	60,44	7,00	0,06		1	1	1	1	1		1							1		1	16,10	16,10
	10:00	68,06	61,77	6,14	0,14		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	11:00	67,89	61,61	6,02	0,26		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	12:00	68,98	60,98	7,93	0,07		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	13:00	70,29	61,60	8,57	0,12		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	14:00	69,54	58,91	10,17	0,46		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	15:00	67,25	55,84	10,96	0,45		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	16:00	68,20	57,49	10,49	0,22		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	17:00	73,04	62,96	9,85	0,23		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	18:00	78,26	68,13	9,95	0,17		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	19:00	79,50	70,07	9,26	0,17		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	20:00	78,83	71,58	7,10	0,15		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	75,85	71,59	4,21	0,05		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	68,93	67,98	0,79	0,17		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	23:00	62,64	61,13	1,36	0,16		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 07:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	57,71	54,16	3,55	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	14,92	14,93	
	01:00	53,95	48,79	5,15	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	12,71	12,71	
	02:00	51,52	46,00	5,51	0,01		1	1	1	1	1								1	1		12,71	12,86	
	03:00	50,08	44,15	5,91	0,02		1	1	1	1	1								1	1		11,35	11,42	
	04:00	49,18	44,81	4,37	0,01		1	1	1	1	1								1	1		10,49	10,52	
	05:00	49,94	44,42	5,52	0,01		1	1	1	1	1								1	1		11,18	11,28	
	06:00	52,56	45,95	6,60	0,01		1	1	1	1	1								1	1		13,55	13,90	
	07:00	59,10	51,35	7,55	0,21		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	63,50	54,58	8,72	0,21		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	66,97	56,95	9,82	0,21		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	67,22	56,66	10,36	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	66,50	57,87	8,43	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	69,69	61,46	8,03	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	69,48	63,81	5,46	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	67,14	61,79	5,15	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	64,78	60,13	4,45	0,20		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	66,38	62,37	3,80	0,21		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	70,54	67,18	3,24	0,12		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	76,25	72,01	3,99	0,24		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	78,82	75,67	2,92	0,23		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	78,15	75,08	3,00	0,07		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	75,96	72,32	3,60	0,04		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	69,34	66,78	2,55	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	63,65	60,92	2,72	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	15,86	

Το διάστημα 07:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	59,37	55,44	3,92	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	15,88	16,10
	01:00	55,71	51,65	4,05	0,00		1	1	1	1	1										1	1	14,92	15,83
	02:00	52,68	48,49	4,19	0,01		1	1	1	1	1										1	1	12,72	12,80
	03:00	51,17	46,34	4,83	0,00		1	1	1	1	1										1	1	11,27	11,29
	04:00	49,92	45,88	4,04	0,00		1	1	1	1	1										1	1	10,05	10,04
	05:00	50,48	47,02	3,26	0,20		1	1	1	1	1										1	1	10,36	10,60
	06:00	52,75	48,49	4,05	0,20		1	1	1	1	1										1	1	12,52	12,87
	07:00	58,74	54,10	4,43	0,20		1	1	1	1	1										1	1	16,03	16,10
	08:00	62,96	57,27	5,49	0,20		1	1	1	1	1		1								1	1	16,10	16,10
	09:00	65,90	60,66	5,04	0,21		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	10:00	66,19	60,04	5,95	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	11:00	65,39	59,56	5,63	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	12:00	66,34	61,35	4,79	0,21		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	13:00	67,24	62,30	4,75	0,19		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	14:00	66,77	60,93	5,65	0,18		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	15:00	65,49	59,11	6,18	0,19		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	16:00	67,15	60,14	6,85	0,16		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	17:00	71,60	63,90	7,57	0,13		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	18:00	77,51	69,55	7,75	0,20		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	19:00	78,95	71,10	7,84	0,01		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	20:00	78,34	71,62	6,72	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	77,12	70,60	6,52	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	22:00	72,17	66,02	6,07	0,07		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	23:00	67,00	61,11	5,89	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Σ	Ρ	Ε	Τ	Η	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6	
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026																									
	00:00		61,35	55,80	5,53	0,02		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	01:00		57,42	51,29	6,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	15,54	15,54	
	02:00		54,63	48,35	6,27	0,01		1	1	1	1	1									1	1	14,57	14,75	
	03:00		52,58	47,06	5,51	0,01		1	1	1	1	1									1	1	12,57	12,70	
	04:00		51,60	47,19	4,41	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	12,31	12,31
	05:00		52,05	47,55	4,50	0,00		1	1	1	1	1									1	1		13,26	13,39
	06:00		54,78	48,53	6,22	0,03		1	1	1	1	1									1	1		15,37	16,10
	07:00		62,33	57,48	4,81	0,04		1	1	1	1	1		1							1	1		16,10	16,10
	08:00		68,23	62,42	5,77	0,04		1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10
	09:00		73,62	68,55	4,95	0,11		1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10
	10:00		74,53	69,58	4,74	0,20		1	1	1	1	1		1	1						1	1		16,10	16,10
	11:00		73,85	68,56	5,09	0,20		1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10
	12:00		75,38	68,15	7,02	0,21		1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10
	13:00		77,42	72,03	5,08	0,31		1	1	1	1	1		1	1						1	1		16,10	16,10
	14:00		76,20	69,32	6,66	0,21		1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10
	15:00		73,70	66,90	6,60	0,21		1	1	1	1	1			1		1				1	1		16,10	16,10
	16:00		75,21	64,52	10,46	0,23		1	1	1	1	1		1	1						1	1		16,10	16,10
	17:00		79,04	72,15	6,87	0,01		1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10
	18:00		84,60	77,12	7,46	0,01		1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10
	19:00		85,77	78,69	7,07	0,01		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10
	20:00		84,31	76,83	7,47	0,01		1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10
	21:00		81,91	74,50	7,40	0,01		1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10
	22:00		75,28	67,93	7,35	0,01		1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	16,10	16,10
23:00		68,96	61,35	7,60	0,01		1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ εμφάνιζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 10:00-10:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	63,69	55,58	8,05	0,05		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	15,91	
	01:00	59,30	50,91	8,34	0,06		1	1	1	1	1									1	1	1	15,97	16,10	
	02:00	56,47	49,24	7,23	0,01		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10	
	03:00	54,74	48,03	6,70	0,01		1	1	1	1	1									1	1		15,79	16,08	
	04:00	53,13	46,36	6,66	0,11		1	1	1	1	1									1	1	1	14,35	14,47	
	05:00	53,35	47,00	6,25	0,10		1	1	1	1	1									1	1		14,54	14,69	
	06:00	56,01	49,32	6,48	0,21		1	1	1	1	1									1	1		15,89	16,10	
	07:00	64,54	59,08	5,46	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	71,16	66,77	4,38	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,22	70,28	4,54	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	76,03	70,82	5,16	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	75,96	70,73	5,17	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	77,54	73,90	3,53	0,11		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	78,60	73,74	4,70	0,16		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	77,69	71,71	5,57	0,41		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	75,56	68,41	6,85	0,31		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	76,59	70,55	6,04	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	80,81	76,43	4,38	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,65	81,91	4,73	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	87,16	81,63	5,52	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	85,23	78,70	6,52	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	82,18	76,86	5,26	0,06		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	75,71	70,34	5,37	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	69,39	63,38	6,01	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026			00:00	64,15	58,42	5,71	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
			01:00	60,02	55,04	4,97	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
			02:00	57,00	51,11	5,84	0,04		1	1	1	1	1								1		1	16,04	16,10
			03:00	54,35	48,05	6,29	0,01		1	1	1	1	1								1		1	14,49	14,47
			04:00	53,02	46,05	6,96	0,01		1	1	1	1	1								1		1	13,06	13,13
			05:00	53,36	47,51	5,84	0,01		1	1	1	1	1								1		1	13,47	13,48
			06:00	55,33	48,47	6,81	0,05		1	1	1	1	1								1		1	15,05	15,45
			07:00	62,78	55,64	6,91	0,22		1	1	1	1	1	1							1		1	16,10	16,10
			08:00	68,57	61,73	6,59	0,25		1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
			09:00	72,25	66,97	5,03	0,24		1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
			10:00	72,77	69,04	3,52	0,21		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			11:00	71,94	68,34	3,40	0,21		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			12:00	73,23	68,32	4,68	0,23		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			13:00	75,37	66,80	7,96	0,61		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			14:00	74,54	65,71	8,09	0,74		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			15:00	71,74	63,84	7,35	0,54		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			16:00	73,13	66,47	6,22	0,44		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			17:00	76,69	71,74	4,45	0,50		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			18:00	82,02	76,61	5,11	0,30		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			19:00	83,05	77,26	5,57	0,22		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			20:00	82,34	76,12	5,91	0,31		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			21:00	79,78	73,32	6,25	0,21		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			22:00	73,01	67,48	5,43	0,09		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10
			23:00	67,32	62,22	5,03	0,07		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α.Σ. Π.Ε.Η.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	61,71	55,56	6,04	0,11		1	1	1		1				1				1	1		1	16,10	16,10	
	01:00	58,02	50,52	7,35	0,15		1	1	1		1				1				1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	55,12	49,30	5,54	0,28		1	1	1		1				1				1	1			16,10	16,10	
	03:00	53,23	45,87	7,30	0,06		1	1	1		1				1				1	1			16,10	16,10	
	04:00	52,29	44,86	7,23	0,20		1	1	1		1				1				1	1			16,10	16,10	
	05:00	52,99	44,87	7,71	0,41		1	1	1		1				1				1	1			16,10	15,98	
	06:00	55,83	47,67	7,74	0,42		1	1	1		1				1				1	1			16,10	16,10	
	07:00	63,54	54,74	8,40	0,40		1	1	1		1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	68,65	59,04	9,21	0,40		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	73,11	64,48	8,22	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	72,97	65,34	7,22	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	72,32	65,65	6,24	0,43		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	74,43	69,97	4,04	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	76,80	72,22	4,11	0,47		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	75,61	70,89	4,32	0,40		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	72,58	68,93	3,24	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	74,13	71,21	2,51	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	78,85	75,73	2,68	0,44		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	84,98	81,55	3,02	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	19:00	86,05	83,13	2,52	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	20:00	84,99	81,40	3,19	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	21:00	82,06	78,17	3,88	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	22:00	76,04	71,65	4,38	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	23:00	69,90	65,45	4,44	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	

Το διάστημα 07:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Α	Σ	Ρ	Ε	Σ	Τ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026							1	1	1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10
	00:00	64,89	59,57	5,16	0,15		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
	01:00	60,59	54,13	6,45	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
	02:00	57,75	51,01	6,74	0,01		1	1	1	1	1	1							1			1	16,10	16,10
	03:00	55,72	48,66	7,06	0,01		1	1	1	1	1	1							1			1	15,57	15,84
	04:00	54,49	47,49	7,00	0,01		1	1	1	1	1	1							1			1	14,47	14,61
	05:00	55,33	48,64	6,68	0,01		1	1	1	1	1	1							1			1	15,32	15,45
	06:00	57,86	51,47	6,19	0,21		1	1	1	1	1	1							1			1	15,98	16,10
	07:00	65,85	60,09	5,55	0,21		1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10
	08:00	68,96	64,30	4,45	0,21		1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10
	09:00	72,43	67,71	4,51	0,21		1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10
	10:00	75,45	72,01	3,24	0,20		1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10
	11:00	77,66	75,96	1,50	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	12:00	76,48	75,16	1,11	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	13:00	81,56	79,56	1,79	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	14:00	80,84	77,97	2,66	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	15:00	78,85	75,62	3,02	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	16:00	80,36	78,16	1,99	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	17:00	85,28	83,37	1,71	0,21		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	90,85	89,89	0,95	0,01		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	91,28	90,23	0,97	0,08		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	88,31	86,77	1,37	0,17		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	84,99	84,16	0,71	0,12		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,57	77,66	0,75	0,15		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
23:00	72,72	70,92	1,62	0,18		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	67,19	64,76	2,30	0,13		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	62,75	59,59	3,06	0,10		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,97	16,10
	02:00	59,70	55,71	3,93	0,06		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,17	14,02
	03:00	57,53	53,21	4,31	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		15,74	15,97
	04:00	56,53	52,12	4,41	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		14,78	14,98
	05:00	57,45	52,85	4,59	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		15,65	15,89
	06:00	59,98	55,30	4,68	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		16,08	16,10
	07:00	67,13	62,29	4,83	0,01		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	08:00	73,00	69,20	3,80	0,01		1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	09:00	78,14	75,03	3,10	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10
	10:00	79,41	76,44	2,94	0,03		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	80,15	76,70	3,36	0,09		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	82,90	80,29	2,52	0,10		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	85,44	82,52	2,81	0,10		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	85,50	83,12	2,22	0,16		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	83,63	79,36	4,11	0,16		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	85,38	80,30	4,96	0,12		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	88,88	84,76	4,00	0,12		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	93,33	88,86	4,40	0,08		1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	94,31	89,50	4,76	0,05		1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	91,67	86,64	4,95	0,08		1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	90,01	84,23	5,68	0,10		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	84,87	79,58	5,25	0,04		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	78,68	74,85	3,82	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Μ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026																										
	00:00	72,47	68,02	4,45	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	68,26	63,56	4,69	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	65,18	60,40	4,78	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	62,44	58,37	4,07	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,97	16,10		
	04:00	60,53	56,69	3,84	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,72	14,85		
	05:00	60,40	56,59	3,80	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,53	14,71		
	06:00	61,53	57,97	3,55	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,34	15,85		
	07:00	68,47	64,77	3,69	0,01			1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	73,47	70,40	3,04	0,03				1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	76,75	73,74	2,96	0,06				1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	77,91	75,95	1,89	0,08		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	78,35	76,65	1,53	0,17		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,08	16,10		
	12:00	79,79	77,06	2,59	0,15		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	81,55	77,94	3,61	0,00		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	80,71	76,15	4,56	0,00		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	79,22	72,83	6,23	0,16		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	80,86	74,88	5,88	0,10		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	84,69	78,88	5,81	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	90,73	87,07	3,66	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	91,62	88,57	3,03	0,02		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	88,49	85,03	3,46	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	87,18	82,98	4,16	0,04		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	82,08	77,08	4,99	0,01		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	76,96	71,96	4,97	0,02		1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	71,88	67,26	4,58	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	67,06	63,53	3,47	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	63,23	59,99	3,19	0,05		1	1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	03:00	60,96	57,64	3,28	0,04		1	1	1	1	1		1								1	1	16,10	16,10
	04:00	59,18	56,82	2,35	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	16,02	16,02
	05:00	59,40	57,19	2,21	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	16,09	16,09
	06:00	61,32	58,64	2,67	0,01		1	1	1	1	1		1									1	16,10	16,10
	07:00	69,13	66,53	2,40	0,20		1	1	1	1	1		1									1	16,10	16,10
	08:00	75,26	71,76	3,40	0,09		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	09:00	81,12	77,84	3,26	0,03		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	10:00	82,40	79,58	2,77	0,05		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	11:00	80,88	78,51	2,29	0,08		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	12:00	80,45	78,16	2,22	0,07		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	13:00	82,48	79,57	2,78	0,13		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	14:00	82,06	78,88	3,00	0,17		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	15:00	84,65	81,58	2,80	0,28		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	16:00	85,70	83,43	2,05	0,22		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	17:00	89,09	87,38	1,68	0,04		1	1	1	1	1		1			1						1	16,10	16,10
	18:00	94,63	92,47	2,02	0,13		1	1	1	1	1	1	1			1						1	16,10	16,10
	19:00	94,48	92,72	1,53	0,23		1	1	1	1	1	1	1			1						1	16,10	16,10
	20:00	91,83	89,88	1,74	0,20		1	1	1	1	1	1	1			1						1	16,10	16,10
	21:00	88,42	86,48	1,85	0,08		1	1	1	1	1			1		1						1	16,10	16,10
	22:00	81,71	79,44	2,16	0,11		1	1	1	1	1			1		1						1	16,10	16,10
	23:00	75,12	73,90	1,11	0,11		1	1	1	1	1			1		1						1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	69,13	67,81	1,15	0,18		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,59	64,37	0,98	0,24		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,15	60,94	1,07	0,14		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,88	16,10	
	03:00	59,68	58,63	1,05	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	13,85	14,00	
	04:00	58,42	57,70	0,72	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,55	12,74	
	05:00	58,49	57,86	0,62	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,64	12,81	
	06:00	60,78	59,86	0,90	0,02		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,78	15,10	
	07:00	69,40	68,44	0,80	0,16		1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	76,43	75,39	0,83	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	81,88	80,97	0,66	0,24		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	82,98	82,17	0,46	0,36		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	83,06	82,54	0,41	0,11		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	84,05	83,28	0,39	0,37		1	1	1	1	1		1		1			3		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,36	83,50	0,41	0,45		1	1	1	1	1		1		1			8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	84,22	83,25	0,60	0,37		1	1	1	1	1		1		1			6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	85,45	84,17	0,92	0,36		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	85,75	84,49	0,97	0,29		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	89,54	88,11	1,19	0,24		1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,96	91,43	1,36	0,17		1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	92,54	90,81	1,58	0,15		1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	89,75	88,05	1,54	0,16		1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	86,21	84,23	1,83	0,15		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,76	77,63	2,05	0,08		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	73,38	71,33	1,93	0,13		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 11:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση