

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	46,16	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	01:00	43,15	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	02:00	40,75	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	03:00	39,56	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	04:00	39,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	05:00	39,34	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	06:00	40,55	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	07:00	44,39	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
	08:00	48,48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09:00	51,40	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	10:00	53,26	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	11:00	52,38	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	12:00	53,89	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	13:00	55,83	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	14:00	55,59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15:00	54,34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16:00	53,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17:00	53,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18:00	54,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19:00	54,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20:00	55,95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21:00	54,38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	22:00	51,72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23:00	46,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης