

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	38,52	1	1	1	1	1		1		1	1	
	01:00	36,44	1	1	1	1	1		1		1	1	
	02:00	34,89	1	1	1	1	1		1		1	1	
	03:00	33,77	1	1	1	1	1		1		1	1	
	04:00	33,03	1	1	1	1	1		1		1	1	
	05:00	33,90	1	1	1	1	1		1		1	1	
	06:00	36,60	1	1	1	1	1		1		1	1	
	07:00	40,59	1	1	1	1	1		1		1	1	1
	08:00	44,85	1	1	1	1			1		1	1	4
	09:00	46,70	1	1	1	1	1		1		1	1	
	10:00	47,97	1	1	1	1	1		1		1	1	
	11:00	47,75	1	1	1	1	1		1		1	1	
	12:00	46,58	1	1	1	1	1		1		1	1	
	13:00	47,71	1	1	1	1	1		1		1	1	
	14:00	47,39	1	1	1	1	1		1		1	1	
	15:00	46,90	1	1	1	1	1		1		1	1	
	16:00	46,31	1	1	1	1	1		1		1	1	
	17:00	47,14	1	1	1	1	1		1		1	1	
	18:00	47,82	1	1	1	1	1		1		1	1	1
	19:00	49,44	1	1	1	1	1		1		1	1	3
	20:00	49,73	1	1	1	1	1		1		1	1	3
	21:00	47,78	1	1	1	1	1		1		1	1	2
	22:00	44,36	1	1	1	1	1		1		1	1	
	23:00	40,96	1	1	1	1	1		1		1	1	

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης