

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	37,73	1	1	1	1	1		1		1	1	
	01:00	34,87	1	1	1	1	1		1		1	1	
	02:00	33,63	1	1	1	1	1		1		1	1	
	03:00	32,79	1	1	1	1	1		1		1	1	
	04:00	32,57	1	1	1	1	1		1		1	1	
	05:00	32,80	1	1	1	1	1		1		1	1	
	06:00	34,39	1	1	1	1	1		1		1	1	
	07:00	38,87	1	1	1	1	1		1		1	1	
	08:00	40,90	1	1	1	1	1		1		1	1	1
	09:00	44,23	1	1	1	1	1		1		1	1	1
	10:00	45,66	1	1	1	1	1		1		1	1	2
	11:00	46,35	1	1	1	1	1		1		1	1	2
	12:00	44,39	1	1	1	1	1		1	1	1	1	4
	13:00	47,97	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	14:00	48,16	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	15:00	46,65	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	16:00	46,68	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	17:00	46,97	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	18:00	47,46	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	19:00	48,82	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	20:00	49,50	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
	21:00	47,72	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	22:00	44,65	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	23:00	41,43	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 – 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης