

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	50,73	1	1		1	1	1	1		1	1		8
	01:00	47,35	1	1		1	1	1	1		1	1		4
	02:00	44,95	1	1		1	1	1	1		1	1		
	03:00	43,10	1	1		1	1	1	1		1	1		
	04:00	40,06	1	1		1	1	1	1		1	1	3	
	05:00	41,81	1	1		1	1	1	1		1	1		
	06:00	43,66	1	1		1	1	1	1		1	1		
	07:00	47,54	1	1		1	1	1	1		1	1		
	08:00	52,34	1	1	1	1	1	1	1		1	1	3	6
	09:00	56,84	1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	6
	10:00	59,84	1	1	1	1	1	1	1		1	1		9
	11:00	61,77	1	1	1	1	1	1	1		1	1		10
	12:00	63,02	1	1	1	1	1	1	1		1	1		12
	13:00	61,04	1	1	1	1	1	1	1		1	1		14
	14:00	58,17	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	15
	15:00	63,73	1	1	1	1	1	1	1		1	1		17
	16:00	62,86	1	1	1	1	1	1	1		1	1		17
	17:00	63,14	1	1	1	1	1	1	1		1	1		17
	18:00	62,80	1	1	1	1	1	1	1		1	1		17
	19:00	60,95	1	1	1	1	1	1	1		1	1		15
	20:00	61,28	1	1	1	1	1	1	1		1	1		15
	21:00	60,43	1	1	1	1	1	1	1		1	1		15
	22:00	58,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1		13
	23:00	54,67	1	1	1	1	1	1	1		1	1		8

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 04:09-04:22 λόγω βλάβης στην μονάδα G31 και το διάστημα 13:57-14:29 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης