

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	37,94	1	1	1	1	1		1		1	1	
	01:00	35,36	1	1	1	1	1		1		1	1	
	02:00	33,97	1	1	1	1	1		1		1	1	
	03:00	32,99	1	1	1	1	1		1		1	1	
	04:00	32,43	1	1	1	1	1		1		1	1	
	05:00	32,83	1	1	1	1	1		1		1	1	
	06:00	36,32	1	1	1	1	1		1		1	1	
	07:00	41,03	1	1	1	1	1		1		1	1	
	08:00	44,45	1	1	1	1	1		1		1	1	
	09:00	46,99	1	1	1	1	1		1		1	1	
	10:00	47,54	1	1	1	1	1		1		1	1	
	11:00	47,34	1	1	1	1	1		1		1	1	
	12:00	48,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	13:00	48,34	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2
	14:00	48,09	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	15:00	47,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	16:00	46,69	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	17:00	46,92	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	18:00	48,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	19:00	50,55	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	20:00	50,98	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	21:00	49,35	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	22:00	45,65	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
	23:00	41,13	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης