

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,34	6,40	0,94	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,95	6,09	0,86	1	1				1,35	1,35
	02:00	6,66	5,72	0,95	1	1				1,35	1,35
	03:00	6,47	5,52	0,95	1	1				1,35	1,35
	04:00	6,32	5,35	0,97	1	1				1,35	1,35
	05:00	6,41	5,40	1,02	1	1				1,35	1,35
	06:00	0,73	0,70	0,03					1	0,46	0,14
	07:00	4,80	4,65	0,14	1	1			3	0,60	0,66
	08:00	8,38	7,94	0,44	1	1			6	0,85	1,35
	09:00	8,23	7,70	0,52	1	1			3	0,85	1,35
	10:00	7,91	6,71	1,21	1	1				1,35	1,35
	11:00	7,96	6,78	1,18	1	1				1,35	1,35
	12:00	8,17	7,00	1,17	1	1				1,35	1,35
	13:00	8,31	7,07	1,24	1	1				1,35	1,35
	14:00	8,29	7,04	1,26	1	1				1,35	1,35
	15:00	8,07	6,87	1,20	1	1				1,35	1,35
	16:00	8,02	6,89	1,12	1	1				1,35	1,35
	17:00	8,33	7,20	1,13	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,75	7,60	1,15	1	1			1	1,35	1,35
	19:00	9,14	8,04	1,10	1	1			1	1,35	1,35
	20:00	9,42	8,35	1,07	1	1			2	1,35	1,35
	21:00	9,06	8,01	1,05	1	1			2	1,35	1,35
	22:00	8,58	7,58	1,00	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,81	6,79	1,02	1	1				1,35	1,35

Στο διάστημα μεταξύ 6:00 – 7:35 σημειώθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο. Στο διάστημα μεταξύ 7:45 – 9:40 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στο διάστημα μεταξύ 8:00 – 9:50 το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση