

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,04	6,20	0,84	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,66	5,95	0,71	1	1				1,35	1,35
	02:00	6,50	5,86	0,64	1	1				1,35	1,35
	03:00	6,40	5,82	0,58	1	1			3	1,35	1,10
	04:00	6,40	5,82	0,58	1	1			3	1,35	1,05
	05:00	6,48	5,95	0,53	1	1				1,35	1,35
	06:00	6,71	6,11	0,61	1	1				1,35	1,35
	07:00	7,34	6,79	0,55	1	1				1,35	1,35
	08:00	8,29	7,92	0,37	1	1			2	1,35	1,35
	09:00	8,52	8,20	0,32	1	1			2	1,35	1,35
	10:00	8,38	8,08	0,30	1	1			2	1,35	1,35
	11:00	8,37	8,13	0,24	1	1			2	1,35	1,35
	12:00	8,66	8,49	0,17	1	1			2	1,35	1,35
	13:00	9,02	8,18	0,84	1	1			2	1,35	1,35
	14:00	8,98	7,87	1,11	1	1			2	1,35	1,35
	15:00	8,88	7,76	1,12	1	1			2	1,35	1,35
	16:00	8,90	7,70	1,20	1	1			2	1,35	1,35
	17:00	9,19	7,95	1,24	1	1			2	1,35	1,35
	18:00	9,55	8,27	1,28	1	1			2	1,35	1,35
	19:00	9,61	8,32	1,29	1	1			2	1,35	1,35
	20:00	9,49	8,21	1,28	1	1			2	1,35	1,35
	21:00	9,16	7,84	1,32	1	1			2	1,35	1,35
	22:00	8,94	7,61	1,33	1	1			1	1,35	1,35
	23:00	8,25	6,93	1,32	1	1				1,35	1,35

Στο διάστημα μεταξύ 03:20 – 05:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση