

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,49	5,72	0,77	1	1				0,99	1,35
	01:00	6,15	5,68	0,46	1	1				0,48	1,35
	02:00	5,96	5,52	0,44	1	1				0,45	1,35
	03:00	5,76	5,32	0,44	1	1			2	0,45	0,47
	04:00	5,77	5,33	0,44	1	1			2	0,45	1,02
	05:00	5,84	5,40	0,44	1	1				0,45	1,35
	06:00	6,18	5,74	0,44	1	1				0,45	1,35
	07:00	6,70	6,26	0,44	1	1				0,45	1,35
	08:00	7,24	6,81	0,44	1	1				0,45	1,35
	09:00	7,47	7,04	0,44	1	1				0,45	1,35
	10:00	7,35	6,91	0,44	1	1				0,45	1,35
	11:00	7,58	7,15	0,44	1	1				0,45	1,35
	12:00	7,79	7,35	0,44	1	1			1	0,45	1,35
	13:00	8,01	7,57	0,44	1	1			1	0,45	1,35
	14:00	7,88	7,44	0,44	1	1			1	0,45	1,35
	15:00	7,72	7,27	0,45	1	1			1	0,46	1,35
	16:00	7,71	6,93	0,78	1	1				1,16	1,35
	17:00	7,97	7,22	0,75	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,40	7,61	0,79	1	1			1	1,35	1,35
	19:00	8,94	8,18	0,76	1	1			2	1,35	1,35
	20:00	9,11	8,34	0,77	1	1			2	1,35	1,35
	21:00	8,58	7,80	0,78	1	1			1	1,35	1,35
	22:00	7,94	7,16	0,78	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,17	6,41	0,76	1	1				1,35	1,35

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:10. Κατά το διάστημα 03:00 με 04:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση