

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,51	6,27	0,24	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,20	6,00	0,20	1	1				1,35	1,35
	02:00	6,01	5,74	0,27	1	1				1,35	1,35
	03:00	5,77	5,38	0,38	1	1				1,35	1,35
	04:00	5,68	5,30	0,38	1	1				1,34	1,34
	05:00	5,77	5,37	0,40	1	1				1,35	1,35
	06:00	6,21	5,38	0,83	1	1				1,35	1,35
	07:00	6,79	5,80	0,99	1	1				1,35	1,35
	08:00	7,38	6,41	0,98	1	1				1,35	1,35
	09:00	7,47	6,60	0,87	1	1				1,35	1,35
	10:00	7,24	6,29	0,94	1	1				1,35	1,35
	11:00	7,27	6,40	0,86	1	1				1,35	1,35
	12:00	7,51	6,61	0,90	1	1				1,35	1,35
	13:00	7,70	6,76	0,93	1	1				1,35	1,35
	14:00	7,60	6,73	0,87	1	1				1,35	1,35
	15:00	7,76	6,88	0,88	1	1			1	1,35	1,35
	16:00	7,75	7,02	0,73	1	1			1	1,35	1,35
	17:00	7,40	6,89	0,52	1	1			1	1,35	1,35
	18:00	8,21	7,73	0,48	1	1			2	1,35	1,35
	19:00	8,70	8,38	0,32	1	1			3	1,35	1,35
	20:00	8,70	8,46	0,24	1	1			3	1,35	1,35
	21:00	8,31	8,20	0,11	1	1			3	1,35	1,35
	22:00	7,63	7,48	0,15	1	1			2	1,35	1,35
	23:00	6,85	6,60	0,25	1	1				1,35	1,35

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:20 - 19:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση