

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,27	6,24	0,03	1	1				1,35	1,35
	01:00	5,97	5,91	0,06	1	1				1,35	1,35
	02:00	5,79	5,65	0,14	1	1				1,35	1,35
	03:00	5,58	5,44	0,14	1	1				1,31	1,32
	04:00	5,47	5,14	0,34		1			2	1,10	1,15
	05:00	4,95	4,76	0,19		1			2	1,29	1,28
	06:00	5,17	5,17	0,00		1			3	1,35	1,35
	07:00	6,34	6,31	0,03		1			4	1,29	1,35
	08:00	7,13	7,02	0,11		1			5	1,17	1,35
	09:00	7,14	7,09	0,05		1			5	0,66	1,35
	10:00	7,01	6,72	0,29		1			4	0,39	1,31
	11:00	7,54	7,06	0,48	1	1				0,44	1,35
	12:00	7,70	7,33	0,37	1	1				0,45	1,35
	13:00	7,45	6,66	0,79	1	1				0,45	1,35
	14:00	7,10	6,09	1,01	1	1				0,45	1,35
	15:00	6,94	5,97	0,97	1	1				0,45	1,35
	16:00	6,90	5,82	1,08	1	1				0,45	1,35
	17:00	7,33	6,17	1,16	1	1				0,45	1,35
	18:00	7,88	6,64	1,24	1	1				0,45	1,35
	19:00	8,25	7,03	1,22	1	1				0,45	1,35
	20:00	8,36	7,14	1,22	1	1			1	0,45	1,35
	21:00	7,95	6,87	1,08	1	1				0,45	1,35
	22:00	7,27	6,19	1,08	1	1				0,45	1,35
	23:00	6,48	5,49	0,99	1	1				0,45	1,34

Μερική διακοπή στις 5:35 έως 7:37 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση