

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,82	5,25	0,57		1			3	1,35	1,35
	01:00	5,62	4,99	0,63		1			2	1,35	1,35
	02:00	5,33	4,69	0,64		1			2	1,35	1,35
	03:00	5,21	4,38	0,84		1			2	1,35	1,35
	04:00	5,06	4,02	1,04		1			2	1,35	1,35
	05:00	5,28	4,24	1,04		1			2	1,35	1,35
	06:00	5,68	4,63	1,05		1			2	1,35	1,35
	07:00	6,23	5,26	0,97		1			3	1,35	1,35
	08:00	6,59	5,68	0,91		1			3	1,35	1,35
	09:00	6,59	5,66	0,93		1			3	1,35	1,35
	10:00	6,40	5,44	0,96		1			3	1,35	1,35
	11:00	6,46	5,54	0,92		1			3	1,35	1,35
	12:00	6,50	5,62	0,89		1			3	1,35	1,35
	13:00	6,61	5,78	0,83		1			3	1,35	1,35
	14:00	6,55	5,74	0,81		1			3	1,35	1,35
	15:00	6,59	5,62	0,96		1			3	1,35	1,35
	16:00	6,49	5,53	0,96		1			3	1,35	1,35
	17:00	7,01	6,03	0,99	1	1			2	1,35	1,35
	18:00	7,40	6,42	0,97	1	1				1,35	1,35
	19:00	7,84	6,91	0,94	1	1				1,35	1,35
	20:00	7,75	6,85	0,90	1	1				1,35	1,35
	21:00	7,28	6,33	0,95	1	1				1,35	1,35
	22:00	6,69	5,73	0,95	1	1			1	1,21	1,28
	23:00	6,03	5,15	0,88		1			2	0,92	0,87

Στο διάστημα 22:35 - 23:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση