

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,53	4,65	0,88		1			2	1,35	1,35
	01:00	5,25	4,27	0,98		1			2	1,35	1,35
	02:00	5,14	4,17	0,96		1			2	1,35	1,35
	03:00	4,94	4,00	0,94		1			2	1,35	1,35
	04:00	4,95	3,99	0,96		1			2	1,35	1,35
	05:00	5,10	4,17	0,93		1			2	1,35	1,35
	06:00	5,52	4,74	0,78		1			2	1,35	1,35
	07:00	6,17	5,51	0,66	1	1			2	1,25	1,24
	08:00	6,89	5,93	0,96	1	1				1,35	1,35
	09:00	6,79	5,86	0,93	1	1				1,35	1,35
	10:00	6,60	5,65	0,95	1	1				1,35	1,35
	11:00	6,59	5,68	0,91	1	1				1,35	1,35
	12:00	6,72	5,84	0,88	1	1				1,35	1,35
	13:00	6,91	5,93	0,98	1	1				1,35	1,35
	14:00	6,78	5,87	0,92	1	1				1,35	1,35
	15:00	6,58	5,66	0,92	1	1				1,35	1,35
	16:00	6,55	5,76	0,79	1	1				1,35	1,35
	17:00	6,96	6,17	0,79	1	1				1,35	1,35
	18:00	7,46	6,70	0,76	1	1				1,35	1,35
	19:00	7,99	7,26	0,73	1	1				1,35	1,35
	20:00	7,96	7,28	0,68	1	1				1,35	1,35
	21:00	7,35	6,67	0,68	1	1				1,35	1,35
	22:00	6,80	6,04	0,76	1	1				1,35	1,35
	23:00	6,18	5,62	0,56	1	1			1	1,35	1,11

Στο διάστημα 06:47 – 06:56 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις 23:40 και έπειτα πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση