

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	0,600	0,800		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,33	4,66	0,67		1		2	1,35	1,35
	01:00	4,93	4,09	0,84		1		1	1,35	1,35
	02:00	4,77	3,85	0,92		1		1	1,35	1,35
	03:00	4,62	3,63	0,98		1		1	1,35	1,35
	04:00	4,62	3,52	1,10		1		1	1,35	1,35
	05:00	4,80	3,75	1,04		1		1	1,35	1,35
	06:00	5,28	4,17	1,11		1		1	1,35	1,35
	07:00	5,88	4,79	1,09		1		2	1,35	1,35
	08:00	6,14	4,97	1,16		1		3	1,35	1,35
	09:00	6,07	4,94	1,13		1		2	1,35	1,35
	10:00	6,04	4,86	1,18		1		2	1,35	1,35
	11:00	6,01	4,81	1,21		1		2	1,35	1,35
	12:00	6,05	4,93	1,11		1		2	1,35	1,35
	13:00	6,19	4,97	1,22		1		2	1,35	1,35
	14:00	5,98	4,72	1,26		1		2	1,35	1,35
	15:00	5,84	4,58	1,26		1		2	1,35	1,35
	16:00	5,95	4,65	1,30		1		2	1,35	1,35
	17:00	6,30	5,00	1,30		1		2	1,35	1,35
	18:00	6,87	5,57	1,29		1		2	1,35	1,35
	19:00	7,47	6,15	1,32	1	1			1,35	1,35
	20:00	7,40	6,11	1,29	1	1			1,35	1,35
	21:00	6,86	5,57	1,29	1	1		1	1,35	1,34
	22:00	6,23	5,12	1,11	1	1		3	1,12	0,98
	23:00	5,58	4,29	1,29		1		2	1,35	1,35

Κατά το διάστημα 21:50 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση