

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	7,92	6,81	1,10	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,42	6,36	1,06	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,12	6,22	0,90	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,87	5,88	0,99	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,80	5,73	1,07	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,88	5,72	1,17	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,09	5,90	1,18	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,50	6,42	1,08		1				3	1,25	1,31
	08:00	8,00	7,01	0,99		1				4	1,35	1,35
	09:00	8,13	7,39	0,74	1	1				3	0,95	1,35
	10:00	8,06	7,04	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,10	6,90	1,19	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,31	7,10	1,21	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,55	7,43	1,12	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,42	7,27	1,15	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,20	7,11	1,09	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,22	7,07	1,15	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,66	7,66	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,03	8,11	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,42	8,54	0,88	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,71	8,88	0,83	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,43	8,46	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,00	8,03	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	8,40	7,51	0,89	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση