

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περικοπής των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
	00:00	71,16	66,74	4,42	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	66,59	61,66	4,92	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	63,16	59,05	4,10	0,01	1	1	1	1	1	1									1		1	1	15,27	15,02	
	03:00	60,68	57,16	3,50	0,02	1	1	1	1	1	1									1		1	1	12,80	12,54	
	04:00	59,53	57,11	2,40	0,02	1	1	1	1	1	1									1		1	1	11,47	11,39	
	05:00	60,44	58,66	1,76	0,02	1	1	1	1	1	1									1		1	1	12,31	12,29	
	06:00	62,75	60,88	1,87	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	1	14,58	14,61	
	07:00	69,22	66,17	3,05	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	1	16,09	16,09	
	08:00	76,63	73,45	3,16	0,02	1	1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	81,67	78,60	2,86	0,21	1	1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	10:00	82,73	79,90	2,43	0,40	1	1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	11:00	83,60	81,02	2,26	0,33	1	1	1	1	1	1		1							1		1		16,10	16,10	
	12:00	86,17	83,70	2,35	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1		16,10	16,10	
	13:00	88,96	87,15	1,75	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	14:00	89,25	88,20	1,03	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	15:00	88,43	86,83	1,57	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	16:00	89,93	85,89	4,00	0,05	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	93,64	88,09	5,54	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	97,55	93,04	4,50	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	19:00	97,15	92,29	4,85	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	96,69	92,18	4,49	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	90,66	86,77	3,89	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
22:00	83,12	78,24	4,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10		
23:00	77,11	73,00	4,12	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 13:15 με 16:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση