

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)									
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)			G1	G2	G3	G4	G5	G6			
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	71,02	66,43	4,58	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	01:00	66,51	62,95	3,56	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	02:00	62,83	60,37	2,45	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	03:00	60,86	57,13	3,73	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	04:00	59,69	55,66	4,03	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	05:00	60,30	57,88	2,42	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	06:00	63,07	58,45	4,62	0,00			1	1	1	1	1				1				1		1	1	16,10	16,10			
	07:00	70,20	64,87	5,33	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10			
	08:00	77,44	72,74	4,70	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1		1	1	16,10	16,10			
	09:00	83,59	79,68	3,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1	16,10	16,10			
	10:00	84,93	80,88	4,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1	14,60	16,10			
	11:00	82,49	79,28	3,15	0,06	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1	11,60	16,10			
	12:00	86,99	84,16	2,43	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1	11,60	16,10			
	13:00	90,32	86,84	3,07	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	14,95	16,10			
	14:00	90,38	87,07	3,09	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	15:00	88,34	83,65	4,68	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	16:00	89,74	84,53	5,20	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	17:00	92,90	89,66	3,22	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	18:00	97,01	93,86	3,00	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	19:00	96,67	93,19	3,45	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	20:00	95,73	91,16	4,48	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	21:00	90,32	84,66	5,62	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	22:00	83,56	77,70	5,82	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			
	23:00	77,31	72,24	5,02	0,05	1	1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10			

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πρόβλημα επικοινωνίας με ΥΒΣ στο διάστημα 00:20 με 11:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση