

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300						
α ρ α φ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63			64	65	66	
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	70,39	62,32	8,06	0,01		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,73	58,17	7,55	0,01		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,49	56,88	5,60	0,01		1	1	1	1	1	1				1				1	1		16,10	16,10	
	03:00	60,25	54,96	5,30	0,00		1	1	1	1	1	1				1				1	1		16,10	16,10	
	04:00	59,57	55,15	4,41	0,01		1	1	1	1	1	1				1				1	1		16,10	16,10	
	05:00	60,48	55,47	5,00	0,01		1	1	1	1	1	1				1				1	1		16,10	16,10	
	06:00	62,76	58,82	3,94	0,00		1	1	1	1	1	1				1				1	1		16,10	16,10	
	07:00	69,41	64,82	4,58	0,01		1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	75,14	69,94	5,17	0,03	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	81,25	76,82	4,40	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	83,42	79,79	3,62	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	83,53	79,55	3,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	85,24	82,85	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	88,22	86,54	1,65	0,03	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	87,50	84,93	2,37	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	86,01	83,35	2,46	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	87,56	81,78	5,58	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	90,78	83,50	7,09	0,19	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	93,31	86,38	6,84	0,09	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	93,74	89,03	4,70	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	93,29	87,94	5,34	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	87,56	81,13	6,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	80,86	72,71	8,14	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	75,64	68,34	7,29	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση