

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Α	Ρ	Ε	Σ	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
										G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026					00:00	62,96	58,12	4,84	0,01	1	1	1	1	1	1									12,32	11,92	
					01:00	58,86	54,28	4,57	0,01	1	1	1	1	1	1									10,64	10,72	
					02:00	56,12	50,48	5,62	0,02	1	1	1	1	1	1									10,65	10,88	
					03:00	54,11	47,76	6,34	0,01	1	1	1	1	1	1									9,26	8,87	
					04:00	53,52	47,38	6,13	0,01	1	1	1	1	1	1									8,49	8,28	
					05:00	55,28	49,29	5,98	0,01	1	1	1	1	1	1									10,24	10,04	
					06:00	59,15	53,89	5,15	0,11	1	1	1	1	1	1									13,51	13,91	
					07:00	65,86	60,86	4,89	0,11	1	1	1	1	1	1									15,74	16,10	
					08:00	71,13	65,18	5,83	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					09:00	74,12	68,23	5,77	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					10:00	73,91	68,84	4,80	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					11:00	73,63	67,76	5,65	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					12:00	75,22	70,17	4,64	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					13:00	77,01	71,99	4,61	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					14:00	75,53	69,53	5,88	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					15:00	73,16	66,15	6,77	0,24	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					16:00	73,91	66,64	7,01	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					17:00	77,95	70,89	6,58	0,48	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					18:00	83,18	76,21	6,65	0,32	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					19:00	85,45	79,44	5,65	0,36	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					20:00	84,51	77,76	6,51	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1						1	16,10	16,10
					21:00	78,39	69,87	8,30	0,22	1	1	1	1	1	1									1	16,10	16,10
					22:00	70,90	63,47	7,22	0,21	1	1		1	1	1			1						1	16,10	16,10
					23:00	64,36	59,03	4,93	0,40	1	1		1	1	1			1						1	16,08	16,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση