

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,300	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Α	Α	Α				ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11			G1	G2
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	58,68	54,52	3,73	0,43	1	1		1	1	1				1						1	1	1	16,08	16,08
	01:00	55,15	50,64	4,12	0,39	1	1		1	1	1										1	1		15,95	15,95
	02:00	52,91	47,89	4,62	0,40	1	1		1	1	1				1						1	1		14,29	14,29
	03:00	50,92	46,32	4,20	0,40	1	1		1	1	1				1						1	1		12,29	12,29
	04:00	50,53	44,52	5,61	0,40	1	1		1	1	1				1						1	1		11,87	11,87
	05:00	52,17	46,27	5,50	0,40	1	1		1	1	1				1						1	1		13,78	13,78
	06:00	53,30	47,50	5,40	0,40	1	1		1	1	1				1						1	1		14,98	14,98
	07:00	61,86	57,37	4,38	0,11	1	1		1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	08:00	67,47	63,13	4,34	0,00	1	1		1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	09:00	72,67	68,09	4,58	0,00	1	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	73,08	67,99	5,09	0,00	1	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	70,22	65,15	5,05	0,02	1	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	72,19	67,78	4,23	0,18	1	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	72,70	69,03	3,28	0,39	1	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	71,43	67,00	3,18	0,45	1	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	69,18	65,84	2,79	0,55	1	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	72,31	69,27	2,61	0,43	1	1	1		1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	74,59	71,92	2,26	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	77,91	75,81	1,70	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	80,87	78,91	1,56	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	80,16	77,50	2,26	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	73,36	71,44	1,56	0,37	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	66,41	64,57	1,71	0,13	1	1	1	1	1				1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	60,62	59,29	1,25	0,08	1	1	1	1	1				1	1						1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 06:00 – 12:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση