

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	56,71	51,34	5,36	0,01		1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	01:00	53,03	48,18	4,85	0,01		1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	02:00	50,71	46,72	3,99	0,01		1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	03:00	49,60	44,15	5,44	0,01		1		1	1	1				1				1	1			16,09	16,09
	04:00	49,26	43,05	6,20	0,01		1		1	1	1				1				1	1			16,01	16,01
	05:00	50,76	44,43	6,28	0,05		1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	06:00	53,64	47,90	5,74	0,00		1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	07:00	59,39	52,87	6,49	0,03	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	08:00	63,18	57,80	5,38	0,01	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	09:00	65,77	60,97	4,79	0,01	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	10:00	66,80	62,37	4,29	0,14	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	11:00	66,39	61,63	4,63	0,14	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	12:00	67,56	63,95	3,24	0,36	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	13:00	68,58	64,64	3,54	0,40	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	14:00	66,81	62,61	3,90	0,31	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	15:00	64,90	58,02	6,57	0,31	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	15,61
	16:00	66,41	59,53	6,63	0,25	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	17:00	70,63	63,37	6,80	0,46	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	18:00	75,04	67,88	6,80	0,36	1	1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	19:00	79,01	71,16	7,51	0,33	1	1		1	1	1				1	1			1	1	1		16,10	16,10
	20:00	77,95	71,18	6,59	0,18	1	1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	21:00	72,60	66,73	5,85	0,02	1	1		1	1	1				1				1	1			16,10	16,10
	22:00	65,96	60,55	5,38	0,03	1	1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10
	23:00	60,23	54,72	5,44	0,07		1		1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 10:13 - 11:25 σημειώθηκε μερική διακοπή στην Τήλο λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση