

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300							
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	71,04	69,37	1,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10				
	01:00	66,41	63,89	2,51	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10				
	02:00	63,15	59,51	3,64	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	15,30	15,30				
	03:00	61,00	57,96	3,04	0,00	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	13,11	13,11				
	04:00	60,09	56,24	3,85	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,09	11,95				
	05:00	59,94	56,96	2,98	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	11,79	11,80				
	06:00	62,16	58,80	3,36	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	12,94	12,94				
	07:00	68,06	64,39	3,67	0,00	1	1	1	1	1	1						2		1	1	1	1	15,64	15,99			
	08:00	73,46	69,29	4,15	0,02	1	1	1	1	1	1						6		1	1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	78,44	73,72	4,66	0,06	1	1	1	1	1	1						12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	80,07	75,00	4,99	0,08	1	1	1	1	1	1						12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	80,61	75,01	5,36	0,24	1	1	1	1	1	1						12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	82,70	77,11	5,19	0,40	1	1	1	1	1	1						14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	85,73	79,71	5,62	0,40	1	1	1	1	1	1						15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	86,07	80,02	6,04	0,01	1	1	1	1	1	1						15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	85,82	81,05	4,75	0,01	1	1	1	1	1	1						15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	87,53	82,67	4,86	0,01	1	1	1	1	1	1				1		13		1	1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	91,83	87,47	4,35	0,01	1	1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	97,97	92,60	5,36	0,00	1	1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	98,38	92,18	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	97,57	92,04	5,53	0,01	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	94,54	88,85	5,68	0,01	1	1	1	1	1	1				1		14		1	1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	88,91	83,18	5,72	0,01	1	1	1	1	1	1				1		10		1	1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	84,32	79,83	4,48	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10			

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας απο τις 02:13. Κατα το διάστημα 06:40-08:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Το διάστημα 05:00-07:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση