

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Α	Ρ	Ε	Σ	Ε	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026						00:00	54,19	51,54	2,65	0,00			1	1	1	1							15,71	15,71	
						01:00	50,97	46,15	4,82	0,00			1	1		1	1					1	1	16,00	16,00
						02:00	48,81	43,34	5,46	0,01			1	1		1	1					1		15,72	15,72
						03:00	47,56	42,59	4,94	0,03			1	1		1	1					1		16,03	16,03
						04:00	47,02	43,68	3,34	0,01			1	1		1	1					1		15,79	15,79
						05:00	48,88	47,16	1,59	0,13			1	1		1	1					1		16,09	16,09
						06:00	53,42	50,73	2,66	0,03			1	1	1	1	1					1	1	15,69	15,69
						07:00	60,11	55,80	4,10	0,21			1	1	1	1	1					1	1	16,09	16,09
						08:00	63,72	58,07	5,45	0,20			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						09:00	67,48	61,12	6,15	0,20			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						10:00	66,19	60,23	5,75	0,21			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						11:00	65,30	60,18	4,92	0,21			1	1	1	1	1					1	1	16,10	15,92
						12:00	65,82	60,39	5,02	0,40			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						13:00	66,84	60,89	5,54	0,40			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						14:00	65,80	58,54	6,87	0,40			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						15:00	63,49	55,99	7,08	0,42			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						16:00	63,26	56,64	6,15	0,46			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						17:00	66,80	58,60	7,86	0,34			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						18:00	71,44	60,99	10,09	0,37			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						19:00	76,25	66,28	9,60	0,36			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						20:00	74,60	65,38	8,84	0,37			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						21:00	68,12	59,90	8,01	0,21			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						22:00	60,79	53,15	7,63	0,01			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10
						23:00	55,04	46,85	8,18	0,01			1	1	1	1	1					1	1	16,10	16,10

Στο διάστημα 08:00 – 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση