

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6			
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	77,81	74,12	3,68	0,01	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	72,19	67,64	4,48	0,08	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	68,26	63,31	4,87	0,08	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	65,18	60,89	4,28	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	15,79		
	04:00	63,62	59,52	4,09	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	64,68	60,09	4,58	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	66,73	63,06	3,66	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	73,52	69,94	3,58	0,01	1	1	1	1		1				1			6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	81,64	77,79	3,62	0,23	1	1	1	1	1	1				1			11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	88,05	84,65	3,37	0,02	1	1	1	1	1			1		1			14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	90,93	87,45	3,47	0,00	1	1	1		1	1			1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	91,57	87,89	3,58	0,10	1	1	1		1	1			1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	94,61	90,66	3,79	0,16	1	1	1		1	1			1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	97,78	93,60	3,96	0,22	1	1	1		1	1			1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	98,56	93,79	4,59	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1			12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	97,08	90,84	6,06	0,18	1	1	1	1	1	1			1	1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	98,65	91,73	6,75	0,17	1	1	1	1	1	1			1	1			10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	102,89	95,92	6,62	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1			13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	106,81	100,55	5,97	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	105,34	99,54	5,59	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	104,14	97,89	5,98	0,26	1	1	1	1	1	1				1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	98,22	92,84	5,09	0,28	1	1	1	1	1	1				1	1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	91,33	87,25	4,04	0,04	1	1	1	1	1	1				1	1		9		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	86,08	81,45	4,42	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 09:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση