

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66			
	00:00	70,21	58,17	11,62	0,42	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,91	54,92	10,63	0,36		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,68	52,43	9,88	0,37		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,07	16,10	
	03:00	60,48	49,94	10,07	0,46		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	14,95	14,80	
	04:00	59,43	48,49	10,52	0,42		1	1	1	1	1	1	5,2									1	1	1	1	13,68	13,75	
	05:00	60,58	50,35	9,97	0,26		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	14,67	14,90	
	06:00	62,68	53,72	8,61	0,35		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,09	16,10	
	07:00	67,21	59,98	6,62	0,61		1	1	1	1	1	1						5				1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	71,10	65,27	5,13	0,69	1	1	1	1	1	1	1						8				1	1	1	1	16,10	15,98	
	09:00	74,15	65,60	8,23	0,32	1	1	1	1	1	1	1						13				1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	74,86	64,59	9,79	0,49		1	1	1	1	1	1						12				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	74,78	65,82	8,23	0,74		1	1	1	1	1	1						12				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	76,05	66,55	9,00	0,49		1	1	1	1	1	1						11				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	77,10	67,54	9,04	0,52		1	1	1	1	1	1						10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	76,64	65,67	10,33	0,64		1	1	1	1	1	1						10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	76,27	64,45	11,42	0,40		1	1	1	1	1	1						10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	78,35	66,72	11,45	0,18		1	1	1	1	1	1						10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,46	71,20	11,16	0,10	1	1	1	1	1	1	1						10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	87,45	78,44	8,93	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1				10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,31	78,78	9,52	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1				10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	89,12	79,07	10,05	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1				10				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,97	74,03	10,71	0,23	1	1	1	1	1	1	1		1				8				1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	79,50	70,34	9,08	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1				2				1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	74,64	66,85	7,72	0,07	1	1	1	1	1	1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση