

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	31,25	21,41	9,83	0,00			1	1		1			1				12,49	12,46
	01:00	28,88	19,52	9,36	0,00			1	1		1							11,49	11,48
	02:00	27,16	18,38	8,78	0,00			1	1		1							10,81	10,80
	03:00	25,96	17,58	8,38	0,00			1	1		1							10,34	10,34
	04:00	25,37	17,97	7,40	0,00			1	1		1							10,10	10,09
	05:00	25,37	18,13	7,24	0,00			1	1		1							10,13	10,13
	06:00	26,42	18,65	7,77	0,00			1	1		1							10,55	10,55
	07:00	29,33	20,44	8,89	0,00			1	1		1							11,69	11,70
	08:00	32,55	22,79	9,76	0,00			1	1		1				1			12,99	13,00
	09:00	34,93	23,66	11,27	0,00			1	1		1				1			13,72	13,72
	10:00	35,61	26,19	9,42	0,00			1	1		1				1		1	13,73	13,73
	11:00	36,55	25,28	11,27	0,00			1	1		1				1		1	13,73	13,73
	12:00	37,79	25,56	12,23	0,00			1	1		1				1		1	13,73	13,73
	13:00	39,42	26,92	12,50	0,00			1	1		1				1		2	13,73	13,73
	14:00	38,17	25,10	13,07	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	15:00	36,91	24,10	12,81	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	16:00	36,60	23,85	12,75	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	17:00	37,05	24,39	12,66	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	18:00	39,50	27,11	12,38	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73
	19:00	40,18	29,86	10,32	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73
	20:00	41,76	31,46	10,30	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73
	21:00	38,92	27,96	10,96	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73
	22:00	35,95	24,40	11,56	0,00			1	1		1				1	1		13,72	13,72
	23:00	33,10	22,04	11,06	0,00			1	1		1					1		13,21	13,20

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης