

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	30,23	20,93	9,30	0,00			1	1		1				1			12,09	12,07
	01:00	28,09	22,62	5,47	0,00			1	1		1					2		11,18	11,17
	02:00	26,38	20,78	5,60	0,00			1	1		1					1		10,49	10,48
	03:00	25,59	20,60	4,99	0,00			1	1		1							10,20	10,19
	04:00	25,09	20,75	4,34	0,00			1	1		1							9,97	9,97
	05:00	24,87	18,74	6,13	0,00			1	1		1							9,82	9,81
	06:00	25,73	17,59	8,14	0,00			1	1		1							10,28	10,28
	07:00	27,30	20,22	7,08	0,00			1	1		1							10,89	10,90
	08:00	29,49	21,70	7,79	0,00			1	1		1					1		11,79	11,80
	09:00	31,50	22,54	8,95	0,00			1	1		1					1		12,57	12,57
	10:00	32,29	25,40	6,89	0,00			1	1		1					3		12,91	12,90
	11:00	33,87	31,14	2,73	0,00			1	1		1					8		13,50	13,50
	12:00	35,32	32,41	2,91	0,00			1	1		1					9		13,73	13,73
	13:00	36,61	32,27	4,35	0,00			1	1		1					10		13,73	13,73
	14:00	35,99	28,72	7,27	0,00			1	1		1			1		5		13,72	13,72
	15:00	35,23	28,16	7,06	0,00			1	1		1			1				13,72	13,72
	16:00	35,63	30,21	5,42	0,00			1	1		1			1	1	1		13,73	13,73
	17:00	37,37	32,21	5,16	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	39,32	33,12	6,20	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	39,91	34,84	5,06	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	41,10	37,36	3,74	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	38,64	34,54	4,10	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	35,47	31,66	3,80	0,00			1	1		1			1	1			12,56	12,51
	23:00	32,93	28,33	4,60	0,00			1	1		1			1	1			11,70	11,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης