

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	30,13	25,94	4,19	0,00			1	1		1				1			10,71	10,69
	01:00	28,26	25,72	2,54	0,00			1	1		1				1			9,22	9,18
	02:00	26,51	24,47	2,03	0,00			1	1		1				1	1		7,84	7,84
	03:00	25,66	22,65	3,01	0,00			1	1		1					3		9,25	9,25
	04:00	24,93	21,40	3,52	0,00			1	1		1					2		9,13	9,12
	05:00	24,42	20,36	4,06	0,00			1	1		1							9,29	9,28
	06:00	24,56	21,28	3,28	0,00			1	1		1					1		9,33	9,32
	07:00	25,39	21,50	3,88	0,00			1	1		1					1		10,06	10,07
	08:00	26,94	23,23	3,71	0,00			1	1		1					3		10,51	10,51
	09:00	27,91	23,96	3,96	0,00			1	1		1					4		11,12	11,13
	10:00	29,22	24,16	5,06	0,00			1	1		1					4		11,66	11,66
	11:00	30,73	26,59	4,13	0,00			1	1		1					5		12,27	12,27
	12:00	32,88	28,24	4,64	0,00			1	1		1	1				4		12,42	12,41
	13:00	34,49	30,66	3,83	0,00			1	1		1	1				2		13,30	13,29
	14:00	34,01	30,95	3,06	0,00			1	1		1	1			1	2		11,52	11,46
	15:00	34,39	31,80	2,59	0,00			1	1		1	1			1			9,93	9,94
	16:00	35,78	32,88	2,90	0,00			1	1		1	1			1			11,20	11,22
	17:00	37,59	34,63	2,96	0,00			1	1		1	1		1	1			9,67	9,67
	18:00	39,29	35,26	4,02	0,00			1	1		1	1		1	1			10,73	10,72
	19:00	40,04	36,65	3,39	0,00			1	1		1	1		1	1			11,50	11,50
	20:00	41,72	38,83	2,89	0,00			1	1		1	1		1	1			13,16	13,18
	21:00	40,96	38,58	2,38	0,00			1	1		1	1		1	1			12,49	12,48
	22:00	39,01	37,06	1,95	0,00			1	1		1	1		1	1			10,79	10,76
	23:00	36,20	34,59	1,61	0,00			1	1		1	1		1	1			10,51	10,49

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης