

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	33,02	30,73	2,30	0,00			1	1		1	1			1			8,53	8,47	
	01:00	30,62	26,89	3,74	0,00			1	1		1	1			1			8,40	8,42	
	02:00	28,77	24,09	4,68	0,00			1	1		1	1						8,30	8,30	
	03:00	27,85	20,89	6,96	0,00			1	1		1	1						10,24	10,29	
	04:00	26,91	21,00	5,91	0,00			1			1	1				1		10,64	10,63	
	05:00	26,74	19,95	6,79	0,00			1			1	1						10,66	10,66	
	06:00	27,37	19,92	7,45	0,00			1			1	1						10,95	10,95	
	07:00	29,73	22,96	6,77	0,00			1			1	1				2		11,85	11,85	
	08:00	33,05	27,00	6,05	0,00			1			1	1				5		13,19	13,20	
	09:00	35,03	29,85	5,18	0,00			1			1	1				7		13,72	13,72	
	10:00	35,75	33,16	2,60	0,00			1	1		1	1	1			5		12,16	12,13	
	11:00	37,35	33,97	3,38	0,00			1	1		1	1	1	1		7	1	13,45	13,45	
	12:00	38,45	35,49	2,96	0,00			1	1		1			1		7		13,70	13,70	
	13:00	39,79	36,45	3,34	0,00			1	1		1			1		8		13,55	13,52	
	14:00	39,18	33,50	5,68	0,00			1	1		1			1		1	5	12,80	12,78	
	15:00	38,00	29,70	8,30	0,00			1	1		1			1		1		13,33	13,38	
	16:00	37,51	27,30	10,21	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	17:00	38,05	27,94	10,11	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	18:00	39,49	30,24	9,24	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	19:00	40,08	32,42	7,67	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	20:00	41,25	32,24	9,01	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	21:00	39,02	30,11	8,91	0,00			1	1		1				1	1		13,73	13,73	
	22:00	35,28	28,16	7,12	0,00			1	1		1				1	1		12,61	12,54	
	23:00	31,81	24,75	7,06	0,00			1	1		1				1	1		11,64	11,63	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης