

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,94	20,61	8,33	0,00			1	1		1							11,55	11,53
	01:00	26,97	18,57	8,40	0,00			1	1		1							10,71	10,70
	02:00	25,65	18,05	7,61	0,00			1	1		1							10,16	10,16
	03:00	24,66	16,95	7,72	0,00			1	1		1							9,77	9,76
	04:00	24,01	17,05	6,96	0,00			1	1		1							9,59	9,59
	05:00	24,04	17,62	6,42	0,00			1	1		1							9,60	9,59
	06:00	25,26	17,91	7,35	0,00			1	1		1							10,05	10,06
	07:00	27,67	18,98	8,69	0,00			1	1		1							11,03	11,04
	08:00	29,83	21,23	8,59	0,00			1	1		1					2		11,92	11,93
	09:00	30,82	22,16	8,66	0,00			1	1		1					3		12,32	12,32
	10:00	31,15	22,46	8,69	0,00			1	1		1	1				2		12,15	12,06
	11:00	32,09	23,45	8,65	0,00			1	1		1	1				1		11,68	11,69
	12:00	33,30	26,33	6,97	0,00			1	1		1	1				1		12,80	12,78
	13:00	33,98	26,16	7,82	0,00			1	1		1	1						13,42	13,37
	14:00	32,58	23,30	9,28	0,00			1	1		1	1						12,08	12,09
	15:00	31,34	22,77	8,57	0,00			1	1		1	1						10,84	10,86
	16:00	31,20	23,04	8,16	0,00			1	1		1	1						10,67	10,68
	17:00	33,06	23,69	9,37	0,00			1	1		1	1						12,46	12,47
	18:00	36,29	24,88	11,41	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	19:00	38,05	26,06	12,00	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	20:00	39,53	27,82	11,71	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	21:00	36,98	26,48	10,50	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	22:00	33,38	26,89	6,50	0,00			1	1		1	1						12,74	12,67
	23:00	29,99	24,79	5,20	0,00			1	1		1	1						9,48	9,44

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία G11 στο διάστημα από 10:20 ως 12:00. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης