

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	26,96	20,87	6,09	0,00			1	1		1	1						9,17	9,22
	01:00	25,00	19,91	5,09	0,00			1			1	1						9,90	9,89
	02:00	23,69	20,26	3,43	0,00			1			1	1						8,72	8,67
	03:00	23,08	18,93	4,15	0,00			1			1	1						8,13	8,14
	04:00	22,93	19,12	3,82	0,00			1			1	1						7,92	7,93
	05:00	23,32	20,85	2,47	0,00			1	1		1	1						6,68	6,58
	06:00	24,74	22,02	2,72	0,00			1	1		1	1						4,60	4,62
	07:00	27,35	24,32	3,03	0,00			1	1		1	1				2		7,49	7,52
	08:00	29,57	26,15	3,41	0,00			1	1		1	1						9,02	9,01
	09:00	31,29	29,66	1,64	0,00			1	1		1	1			1			9,86	9,84
	10:00	31,75	30,33	1,42	0,00			1	1		1	1			1			9,36	9,38
	11:00	32,29	31,10	1,20	0,00			1	1		1	1			1			9,51	9,54
	12:00	32,91	29,63	3,28	0,00			1	1		1	1			1			10,17	10,20
	13:00	33,82	29,18	4,64	0,00			1	1		1	1			1			11,39	11,40
	14:00	32,84	28,90	3,95	0,00			1	1		1	1			1			10,42	10,45
	15:00	31,75	27,38	4,38	0,00			1	1		1	1			1			9,41	9,40
	16:00	31,50	27,24	4,27	0,00			1	1		1	1			1			9,08	9,07
	17:00	33,43	29,71	3,72	0,00			1	1		1	1			1			10,98	11,01
	18:00	36,31	33,04	3,27	0,00			1	1		1	1			1			12,48	12,46
	19:00	38,19	35,69	2,50	0,00			1	1		1	1			1			13,36	13,37
	20:00	39,89	37,16	2,73	0,00			1	1		1	1			1			13,73	13,73
	21:00	37,45	35,64	1,81	0,00			1	1		1	1			1			13,00	12,96
	22:00	34,19	32,40	1,79	0,00			1	1		1	1			1			10,54	10,46
	23:00	30,93	29,99	0,94	0,00			1	1		1	1			1			9,55	9,59

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 7:20-14:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης