

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,01	26,81	1,20	0,00			1	1		1	1						7,48	7,43
	01:00	25,87	24,48	1,38	0,00			1	1		1	1						5,29	5,25
	02:00	24,45	23,14	1,31	0,00			1	1		1	1						5,09	5,09
	03:00	23,71	22,31	1,40	0,00			1	1		1	1						4,48	4,48
	04:00	23,38	22,59	0,79	0,00			1	1		1	1						4,22	4,21
	05:00	23,61	21,76	1,85	0,00			1	1		1	1						4,48	4,49
	06:00	24,88	22,02	2,87	0,00			1	1		1	1						4,92	4,92
	07:00	27,10	23,49	3,61	0,00			1	1		1	1						6,52	6,54
	08:00	29,84	25,68	4,16	0,00			1	1		1	1						9,27	9,28
	09:00	31,63	28,49	3,14	0,00			1	1		1	1				1		10,96	10,94
	10:00	31,80	30,14	1,65	0,00			1	1		1	1				2		10,72	10,73
	11:00	32,98	32,41	0,57	0,00			1	1		1	1				3		11,11	11,14
	12:00	33,96	33,01	0,95	0,00			1	1		1	1				4		11,81	11,78
	13:00	34,71	33,71	1,00	0,00			1	1		1	1				4		12,57	12,56
	14:00	33,89	31,81	2,07	0,00			1	1		1	1				2		12,68	12,68
	15:00	32,81	30,15	2,65	0,00			1	1		1	1						12,34	12,31
	16:00	32,84	30,52	2,32	0,00			1	1		1	1						12,29	12,30
	17:00	34,77	31,92	2,85	0,00			1	1		1	1		1				12,22	12,23
	18:00	37,73	34,32	3,41	0,00			1	1		1	1		1				13,33	13,33
	19:00	39,39	36,25	3,13	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	20:00	40,88	37,72	3,16	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	21:00	38,04	34,09	3,96	0,00			1	1		1	1		1				13,69	13,68
	22:00	34,50	31,80	2,70	0,00			1	1		1	1		1				11,80	11,80
	23:00	31,43	29,37	2,06	0,00			1	1		1	1						10,93	10,89

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης