

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,20	26,80	1,40	0,00			1	1		1	1						7,64	7,63
	01:00	26,07	25,83	0,25	0,00			1	1		1	1						5,47	5,46
	02:00	24,49	24,47	0,02	0,00			1	1		1	1						3,93	3,90
	03:00	23,76	23,75	0,01	0,00			1	1		1	1						3,25	3,25
	04:00	23,17	23,14	0,03	0,00			1	1		1	1						2,69	2,66
	05:00	23,36	22,76	0,60	0,00			1	1		1	1						2,84	2,84
	06:00	24,70	22,70	2,00	0,00			1	1		1	1						4,15	4,14
	07:00	27,00	25,32	1,68	0,00			1	1		1	1						6,42	6,43
	08:00	29,55	28,54	1,01	0,00			1	1		1	1						8,40	8,39
	09:00	30,69	29,49	1,20	0,00			1	1		1	1			1			8,26	8,28
	10:00	31,32	30,77	0,55	0,00			1	1		1	1			1			8,39	8,40
	11:00	32,62	32,27	0,35	0,00			1	1		1	1			1			9,00	8,97
	12:00	34,22	34,12	0,09	0,00			1	1		1	1			1			9,66	9,66
	13:00	35,08	34,35	0,73	0,00			1	1		1	1			1			10,55	10,57
	14:00	34,09	32,56	1,54	0,00			1	1		1	1			1			11,33	11,34
	15:00	33,29	31,08	2,21	0,00			1	1		1	1			1			9,41	9,39
	16:00	33,81	32,01	1,80	0,00			1	1		1	1			1			10,18	10,16
	17:00	35,61	34,37	1,24	0,00			1	1		1	1			1			11,14	11,15
	18:00	38,67	37,26	1,41	0,00			1	1		1	1			1			13,54	13,54
	19:00	40,15	38,12	2,03	0,00			1	1		1	1			1			13,73	13,73
	20:00	40,78	38,32	2,46	0,00			1	1		1	1		1	1			13,73	13,73
	21:00	37,99	36,09	1,90	0,00			1	1		1	1			1			13,26	13,22
	22:00	34,68	33,55	1,14	0,00			1	1		1	1			1			10,78	10,73
	23:00	31,49	31,31	0,18	0,00			1	1		1	1			1			9,63	9,61

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης