

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,62	28,50	0,12	0,00			1	1		1	1						8,01	7,96
	01:00	26,64	26,64	0,00	0,00			1	1		1	1						6,02	5,99
	02:00	24,78	24,64	0,13	0,00			1	1		1	1						4,18	4,16
	03:00	24,16	24,16	0,00	0,00			1	1		1	1						3,57	3,56
	04:00	23,53	23,53	0,00	0,00			1	1		1	1						3,17	3,19
	05:00	23,46	23,45	0,01	0,00				1		1	1						8,28	8,25
	06:00	24,11	24,02	0,08	0,00			1	1		1	1						8,44	8,33
	07:00	25,86	25,63	0,23	0,00			1	1		1	1						5,66	5,67
	08:00	28,11	26,24	1,87	0,00			1	1		1	1						7,54	7,57
	09:00	29,96	27,50	2,46	0,00			1	1		1	1						9,46	9,48
	10:00	31,01	30,76	0,26	0,00			1	1		1	1				2		9,87	9,87
	11:00	32,50	31,72	0,78	0,00			1	1		1	1				3		10,87	10,87
	12:00	33,65	32,84	0,81	0,00			1	1		1	1				4		11,50	11,46
	13:00	34,28	33,51	0,78	0,00			1	1		1	1				5		11,65	11,64
	14:00	33,29	32,21	1,08	0,00			1	1		1	1				2		12,16	12,17
	15:00	32,22	30,84	1,39	0,00			1	1		1	1						11,72	11,72
	16:00	32,45	30,47	1,97	0,00			1	1		1	1						11,91	11,91
	17:00	34,26	32,86	1,40	0,00			1	1		1	1		1				11,69	11,70
	18:00	36,26	34,76	1,50	0,00			1	1		1	1		1				11,83	11,80
	19:00	37,50	35,28	2,22	0,00			1	1		1	1		1				12,83	12,84
	20:00	38,21	36,45	1,75	0,00			1	1		1	1		1				13,47	13,45
	21:00	35,82	33,78	2,04	0,00			1	1		1	1		1				12,34	12,37
	22:00	32,81	31,49	1,32	0,00			1	1		1	1						12,30	12,24
	23:00	30,26	29,01	1,25	0,00			1	1		1	1						9,70	9,68

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης