

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	27,87	26,71	1,16	0,00			1	1		1	1						7,33	7,29
	01:00	26,13	25,85	0,28	0,00			1	1		1	1						5,63	5,57
	02:00	24,64	24,51	0,13	0,00			1	1		1	1						4,14	4,12
	03:00	23,80	23,43	0,37	0,00			1	1		1	1						3,34	3,33
	04:00	23,14	23,12	0,02	0,00			1	1		1	1						3,06	3,09
	05:00	23,11	22,71	0,40	0,00				1		1	1						7,95	7,97
	06:00	23,52	22,96	0,56	0,00				1		1	1						8,37	8,36
	07:00	24,33	24,18	0,15	0,00			1	1		1	1						6,70	6,66
	08:00	25,32	24,97	0,35	0,00			1	1		1	1						4,80	4,80
	09:00	26,98	26,93	0,04	0,00			1	1	1	1	1						6,44	6,45
	10:00	27,80	27,80	0,00	0,00			1	1		1	1						7,24	7,22
	11:00	29,06	29,04	0,01	0,00			1	1		1	1						8,52	8,53
	12:00	30,15	29,87	0,28	0,00			1	1		1	1				1		9,27	9,30
	13:00	29,30	28,61	0,69	0,00			1	1		1	1				3		9,07	9,01
	14:00	30,62	28,97	1,65	0,00			1	1			1		1		2		9,68	9,63
	15:00	27,62	26,30	1,32	0,00			1	1			1		1				7,34	7,24
	16:00	27,76	26,33	1,43	0,00			1	1			1		1				7,15	7,09
	17:00	28,52	26,02	2,50	0,00			1	1			1		1		2		8,80	8,74
	18:00	32,61	28,92	3,70	0,00			1	1			1		1				12,24	12,25
	19:00	34,22	29,97	4,25	0,00			1	1			1		1		1		13,30	13,23
	20:00	36,01	32,09	3,91	0,00			1	1			1		1		1		13,73	13,73
	21:00	34,31	29,92	4,39	0,00			1	1			1		1				13,54	13,53
	22:00	31,40	27,42	3,98	0,00			1	1			1		1				11,14	11,07
	23:00	28,60	25,44	3,16	0,00			1	1			1		1				8,70	8,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στο ΗΣ τα διαστήματα 13:37-13:54 λόγω βλάβης στην μονάδα G10 και 17:06-17:18 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης