

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,42	20,65	3,76	0,00			1	1		1	1						7,50	7,63
	01:00	23,02	19,51	3,52	0,00			1			1	1						8,05	8,02
	02:00	22,06	19,41	2,65	0,00			1			1	1						7,08	7,05
	03:00	21,68	19,47	2,20	0,00			1			1	1						6,69	6,71
	04:00	21,44	18,16	3,29	0,00			1			1	1						6,43	6,44
	05:00	22,19	17,88	4,31	0,00			1			1	1						7,16	7,16
	06:00	24,03	18,45	5,58	0,00			1	1		1	1						8,71	8,80
	07:00	27,05	23,09	3,96	0,00			1	1		1	1						8,82	8,80
	08:00	30,42	27,27	3,15	0,00			1	1		1	1						9,81	9,79
	09:00	32,33	29,16	3,17	0,00			1	1		1	1						11,77	11,78
	10:00	32,72	28,69	4,02	0,00			1	1		1	1				5		12,65	12,64
	11:00	33,74	30,38	3,36	0,00			1	1		1	1				5		12,82	12,84
	12:00	33,45	30,55	2,89	0,00			1	1		1	1				2		12,02	12,00
	13:00	33,74	30,82	2,92	0,00			1	1		1	1				2		12,57	12,56
	14:00	31,55	27,92	3,63	0,00			1	1		1	1				1		10,76	10,72
	15:00	29,73	25,53	4,20	0,00			1	1		1	1						9,18	9,16
	16:00	28,41	23,67	4,74	0,00			1	1		1	1						7,93	7,89
	17:00	29,20	23,93	5,27	0,00			1	1		1	1						8,63	8,65
	18:00	31,68	27,25	4,42	0,00			1	1		1	1						11,11	11,11
	19:00	34,28	31,93	2,36	0,00			1	1		1	1		1				10,57	10,51
	20:00	36,16	33,39	2,77	0,00			1	1		1	1		1				11,72	11,71
	21:00	33,48	30,79	2,69	0,00			1	1		1	1		1				10,83	10,83
	22:00	28,33	25,39	2,94	0,00			1	1		1	1						7,91	7,82
	23:00	25,31	24,01	1,30	0,00			1	1		1	1						4,77	4,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης