

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,26	22,77	0,49	0,00			1	1		1	1						3,76	2,62
	01:00	21,74	20,05	1,70	0,00			1	1		1	1						5,64	5,14
	02:00	20,72	18,71	2,02	0,00			1			1	1						5,75	5,74
	03:00	19,86	18,37	1,49	0,00			1			1	1						4,88	4,85
	04:00	20,02	18,37	1,65	0,00			1			1	1						5,04	5,04
	05:00	20,16	18,33	1,83	0,00			1			1	1						5,18	5,15
	06:00	20,13	18,33	1,80	0,00			1			1	1						5,14	5,15
	07:00	22,73	19,07	3,66	0,00			1	1		1	1				1		7,37	7,40
	08:00	24,64	19,96	4,68	0,00			1	1			1				1		8,53	8,49
	09:00	25,39	20,42	4,97	0,00			1	1	1								9,02	9,00
	10:00	26,36	20,42	5,94	0,00			1	1			1						9,77	9,80
	11:00	28,18	20,99	7,19	0,00			1	1			1						11,09	11,05
	12:00	28,80	20,96	7,85	0,00				1		1	1						11,47	11,49
	13:00	28,71	19,50	9,22	0,00				1		1	1						11,49	11,49
	14:00	27,24	17,44	9,81	0,00				1		1	1						10,93	10,92
	15:00	25,77	16,41	9,36	0,00				1		1	1						10,31	10,31
	16:00	25,71	16,51	9,19	0,00				1		1	1						10,27	10,26
	17:00	28,06	20,21	7,85	0,00				1		1	1						11,18	11,17
	18:00	31,67	24,46	7,20	0,00			1	1		1	1						12,43	12,44
	19:00	34,80	29,67	5,14	0,00			1	1		1	1				1		13,31	13,32
	20:00	36,27	31,79	4,48	0,00			1	1		1	1				3		13,72	13,72
	21:00	33,42	27,23	6,19	0,00			1	1		1	1				1		12,75	12,71
	22:00	29,88	25,76	4,12	0,00			1	1		1	1						9,51	9,48
	23:00	26,32	24,70	1,62	0,00			1	1		1	1						7,18	7,13

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης