

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,05	16,21	7,83	0,00			1	1		1							9,61	9,61
	01:00	22,19	15,00	7,19	0,00				1		1							8,90	8,89
	02:00	21,02	14,27	6,75	0,00				1		1							8,42	8,42
	03:00	20,32	13,98	6,34	0,00				1		1							8,13	8,14
	04:00	20,05	14,03	6,02	0,00				1		1							8,03	8,03
	05:00	20,38	14,17	6,21	0,00				1		1							8,15	8,15
	06:00	21,01	14,47	6,55	0,00				1		1							8,40	8,40
	07:00	22,29	15,75	6,54	0,00			1	1		1							8,89	8,89
	08:00	23,83	17,57	6,25	0,00			1	1		1							8,98	8,97
	09:00	25,11	17,77	7,34	0,00			1	1		1							9,89	9,91
	10:00	25,76	19,42	6,34	0,00			1	1		1							10,30	10,31
	11:00	26,55	19,56	6,99	0,00			1	1		1							10,62	10,62
	12:00	27,83	20,75	7,09	0,00			1	1		1							11,11	11,11
	13:00	28,87	22,74	6,13	0,00			1	1		1	1				1		9,81	9,80
	14:00	25,62	19,57	6,05	0,00				1		1	1						9,87	9,88
	15:00	24,14	19,64	4,51	0,00				1		1	1						9,03	8,99
	16:00	24,92	21,40	3,52	0,00				1		1	1						9,67	9,68
	17:00	27,42	22,06	5,36	0,00			1	1		1	1						10,06	10,02
	18:00	29,67	19,85	9,83	0,00			1	1		1	1						11,28	11,30
	19:00	32,74	21,66	11,08	0,00			1	1		1	1						13,04	13,05
	20:00	33,88	22,98	10,90	0,00			1	1		1	1						13,34	13,31
	21:00	31,63	22,49	9,14	0,00			1	1		1	1						11,31	11,28
	22:00	28,64	21,05	7,59	0,00			1	1		1	1						9,64	9,57
	23:00	25,35	17,61	7,74	0,00			1			1	1						10,02	10,06

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης