

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,79	15,79	7,01	0,00			1			1	1						9,15	9,14
	01:00	21,48	15,39	6,09	0,00						1	1						8,61	8,59
	02:00	20,47	14,60	5,87	0,00						1	1						8,21	8,21
	03:00	20,11	14,61	5,50	0,00						1	1						8,05	8,05
	04:00	19,91	14,91	4,99	0,00						1	1						7,97	7,97
	05:00	20,62	15,62	5,00	0,00						1	1						8,23	8,23
	06:00	22,70	18,11	4,59	0,00				1		1	1				1		8,09	8,01
	07:00	25,51	21,26	4,25	0,00				1		1	1						9,94	9,94
	08:00	27,99	25,28	2,72	0,00			1	1		1	1						8,64	8,59
	09:00	28,71	25,66	3,05	0,00			1	1		1	1						8,24	8,23
	10:00	28,27	23,91	4,36	0,00			1	1		1	1						7,98	7,99
	11:00	29,23	23,01	6,22	0,00			1	1		1	1						10,37	10,37
	12:00	29,70	26,41	3,29	0,00			1	1		1	1						9,88	9,82
	13:00	29,55	28,00	1,55	0,00			1	1		1	1						9,10	9,06
	14:00	28,08	26,00	2,09	0,00			1	1		1	1						7,71	7,64
	15:00	26,02	23,74	2,29	0,00			1	1		1	1						5,53	5,51
	16:00	25,92	24,00	1,92	0,00			1	1		1	1						5,39	5,40
	17:00	27,98	25,84	2,13	0,00			1	1		1	1						7,39	7,40
	18:00	31,19	29,66	1,53	0,00			1	1		1	1			1			9,47	9,47
	19:00	34,58	32,58	2,00	0,00			1	1		1	1			1			10,49	10,52
	20:00	35,86	32,95	2,91	0,00			1	1		1	1			1			11,50	11,49
	21:00	33,27	30,24	3,03	0,00			1	1		1	1			1			11,49	11,46
	22:00	29,84	26,85	3,00	0,00			1	1		1	1						10,09	10,01
	23:00	26,22	22,73	3,49	0,00			1	1		1	1						8,42	8,46

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης