

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,55	20,58	2,97	0,00			1			1	1						8,47	8,45
	01:00	21,96	20,75	1,21	0,00			1			1	1						6,90	6,89
	02:00	20,88	19,60	1,28	0,00			1			1	1						5,90	5,91
	03:00	20,72	19,14	1,59	0,00			1			1	1						5,74	5,72
	04:00	20,51	14,76	5,75	0,00			1			1	1						7,46	7,48
	05:00	21,20	13,22	7,98	0,00						1	1						8,48	8,48
	06:00	23,21	14,49	8,73	0,00						1	1						9,26	9,27
	07:00	25,27	16,36	8,91	0,00			1	1		1	1						10,07	10,06
	08:00	26,59	19,43	7,16	0,00			1	1		1					1		10,58	10,10
	09:00	30,23	27,35	2,89	0,00			1	1		1					7		5,29	11,33
	10:00	31,15	28,74	2,41	0,00			1	1		1					7		4,30	11,93
	11:00	31,02	28,47	2,55	0,00			1	1		1	1				2		3,88	9,84
	12:00	30,12	29,31	0,81	0,00			1	1		1	1				1		7,93	9,08
	13:00	31,21	30,93	0,29	0,00			1	1		1	1				2		9,95	9,96
	14:00	30,65	30,33	0,32	0,00			1	1		1	1				2		9,31	9,22
	15:00	28,27	28,07	0,19	0,00			1	1		1	1						7,79	7,76
	16:00	27,80	27,29	0,51	0,00			1	1		1	1						7,28	7,30
	17:00	28,55	27,58	0,97	0,00			1	1		1	1						8,01	7,99
	18:00	30,59	26,40	4,19	0,00			1	1		1	1						10,01	10,04
	19:00	33,17	31,25	1,91	0,00			1	1		1	1		1		1		10,78	10,72
	20:00	34,07	33,49	0,58	0,00			1	1		1	1				7		10,26	10,28
	21:00	31,07	30,37	0,70	0,00			1	1		1	1				2		9,58	9,55
	22:00	27,45	27,23	0,22	0,00			1	1		1	1				2		5,98	5,93
	23:00	24,07	23,47	0,60	0,00			1	1		1	1				2		6,15	6,21

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα μεταξύ 08:50 - 08:58 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης