

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000				
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,38	20,04	1,35	0,00			1	1		1							6,45	6,41		
	01:00	20,12	19,15	0,97	0,00			1	1		1							5,94	5,92		
	02:00	19,38	17,51	1,87	0,00			1	1		1							5,76	5,75		
	03:00	19,04	13,47	5,57	0,00			1	1		1							7,09	7,08		
	04:00	18,88	12,79	6,09	0,00				1		1							7,54	7,55		
	05:00	19,86	13,27	6,60	0,00				1		1							7,93	7,93		
	06:00	22,10	14,84	7,26	0,00			1	1		1							8,81	8,81		
	07:00	24,95	16,26	8,70	0,00			1	1		1							9,94	9,95		
	08:00	27,43	21,49	5,94	0,00			1	1		1	1				1		8,63	10,35		
	09:00	28,79	23,74	5,06	0,00			1	1		1			1		1		5,50	11,12		
	10:00	27,68	22,62	5,06	0,00			1	1		1			1				5,50	9,66		
	11:00	26,21	20,83	5,38	0,00			1	1		1				1			6,02	10,43		
	12:00	26,35	21,56	4,79	0,00			1	1		1	1						5,81	8,07		
	13:00	26,63	20,27	6,36	0,00			1	1		1							9,47	10,48		
	14:00	23,52	16,57	6,95	0,00			1	1		1							8,52	8,44		
	15:00	21,30	15,89	5,41	0,00			1	1		1							6,31	6,28		
	16:00	21,49	15,72	5,78	0,00			1	1		1							6,46	6,48		
	17:00	23,67	17,29	6,38	0,00			1	1		1							8,57	8,57		
	18:00	26,98	20,87	6,12	0,00			1	1		1							10,75	10,75		
	19:00	31,63	24,46	7,17	0,00			1	1		1				1		2		12,60	12,61	
	20:00	33,19	28,07	5,12	0,00			1	1		1				1				13,29	13,28	
	21:00	30,55	27,25	3,30	0,00			1	1		1				1				11,64	11,59	
	22:00	26,58	23,44	3,14	0,00			1	1		1				1				10,26	10,26	
	23:00	23,65	21,77	1,88	0,00			1	1		1								8,61	8,57	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης