

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,16	19,13	2,03	0,00			1	1		1							6,48	6,46
	01:00	19,85	17,10	2,75	0,00			1	1		1							6,08	6,07
	02:00	18,92	16,84	2,09	0,00			1	1		1							5,22	5,20
	03:00	18,60	17,54	1,06	0,00			1	1		1							4,97	4,95
	04:00	18,69	17,51	1,17	0,00			1	1		1							5,02	5,01
	05:00	19,20	17,79	1,41	0,00			1	1		1							5,51	5,51
	06:00	21,24	19,34	1,90	0,00			1	1		1							6,52	6,52
	07:00	23,43	21,24	2,19	0,00			1	1		1							8,12	8,09
	08:00	25,08	23,89	1,18	0,00			1	1		1				1			6,97	6,96
	09:00	26,14	25,13	1,01	0,00			1	1		1				1			7,20	7,19
	10:00	25,04	24,23	0,82	0,00			1	1		1				1			6,06	6,05
	11:00	24,88	23,94	0,94	0,00			1	1		1				1			6,16	6,17
	12:00	25,32	24,43	0,88	0,00			1	1		1				1			6,63	6,62
	13:00	25,11	24,18	0,92	0,00			1	1		1				1			6,45	6,43
	14:00	23,04	21,82	1,22	0,00			1	1		1				1			5,07	5,09
	15:00	21,11	19,59	1,52	0,00			1	1		1				1			4,43	4,44
	16:00	21,35	19,90	1,45	0,00			1	1		1				1			4,59	4,59
	17:00	23,57	22,48	1,09	0,00			1	1		1				1			6,23	6,23
	18:00	27,55	26,77	0,78	0,00			1	1		1				1			8,45	8,47
	19:00	31,73	30,72	1,01	0,00			1	1		1				1	1	1	11,58	11,54
	20:00	33,08	31,84	1,23	0,00			1	1		1				1	1		10,23	10,23
	21:00	30,53	28,95	1,58	0,00			1	1		1				1	1		8,25	8,19
	22:00	26,88	24,44	2,44	0,00			1	1		1				1			7,95	7,97
	23:00	23,92	21,09	2,83	0,00			1	1		1							8,33	8,30

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης