

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,68	19,44	2,24	0,00			1	1		1							6,50	6,47
	01:00	20,28	19,35	0,93	0,00			1	1		1							5,07	5,04
	02:00	19,63	19,37	0,26	0,00			1	1		1							4,43	4,42
	03:00	19,16	19,09	0,07	0,00			1	1		1							4,09	4,08
	04:00	18,90	18,90	0,00	0,00			1	1		1							3,87	3,86
	05:00	19,36	19,22	0,13	0,00			1	1		1							4,33	4,32
	06:00	20,80	20,39	0,41	0,00			1	1		1							5,78	5,78
	07:00	22,40	21,94	0,47	0,00			1	1		1				1			6,54	6,55
	08:00	25,02	23,97	1,05	0,00			1	1		1				1			6,71	6,71
	09:00	26,23	25,98	0,25	0,00			1	1		1				1			7,25	7,21
	10:00	24,61	24,38	0,23	0,00			1	1		1				1			5,66	5,66
	11:00	24,75	24,27	0,48	0,00			1	1		1				1			6,17	6,18
	12:00	25,31	24,08	1,23	0,00			1	1		1				1			6,86	6,87
	13:00	25,85	24,17	1,67	0,00			1	1		1				1			7,40	7,38
	14:00	24,99	23,70	1,29	0,00			1	1		1				1			6,16	6,15
	15:00	22,81	20,99	1,82	0,00			1	1		1							6,94	6,92
	16:00	23,64	21,35	2,28	0,00			1	1		1							8,42	8,43
	17:00	26,21	24,19	2,02	0,00			1	1		1				1			8,46	8,47
	18:00	28,45	25,61	2,84	0,00			1	1		1				1			9,44	9,43
	19:00	31,68	25,00	6,69	0,00			1	1		1				1			12,44	12,44
	20:00	31,69	25,90	5,79	0,00			1	1		1				1			12,62	12,60
	21:00	29,53	24,44	5,09	0,00			1	1		1				1	1		11,35	11,35
	22:00	27,02	21,40	5,62	0,00			1	1		1					1		10,79	10,78
	23:00	24,43	18,07	6,36	0,00			1	1		1							9,32	9,29

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης