

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,23	17,00	5,22	0,00			1	1		1							7,21	7,18
	01:00	20,72	14,74	5,98	0,00			1	1		1							7,56	7,56
	02:00	19,48	13,57	5,91	0,00				1		1							7,81	7,80
	03:00	19,17	12,66	6,52	0,00				1		1							7,68	7,68
	04:00	18,83	12,47	6,36	0,00				1		1							7,54	7,54
	05:00	18,87	12,64	6,24	0,00				1		1							7,54	7,54
	06:00	19,96	12,54	7,43	0,00				1		1							7,98	7,97
	07:00	20,88	12,77	8,11	0,00				1		1							8,33	8,34
	08:00	22,80	16,25	6,55	0,00			1	1		1					1		6,85	8,22
	09:00	25,17	18,57	6,60	0,00			1	1		1					1		6,69	9,52
	10:00	27,56	20,20	7,37	0,00			1	1		1							7,50	11,00
	11:00	29,57	22,28	7,29	0,00			1	1		1				1			7,50	11,76
	12:00	31,00	23,78	7,22	0,00			1	1		1				1			7,50	12,33
	13:00	29,94	23,57	6,37	0,00			1	1		1				1			6,83	11,39
	14:00	26,56	21,53	5,03	0,00			1	1		1				1			5,49	8,13
	15:00	23,94	15,67	8,28	0,00			1	1		1							8,85	8,81
	16:00	24,31	15,45	8,86	0,00			1	1		1							9,14	9,13
	17:00	26,06	15,94	10,11	0,00			1	1		1							10,36	10,36
	18:00	28,75	17,69	11,06	0,00			1	1		1							11,43	11,44
	19:00	31,87	20,03	11,85	0,00			1	1		1							12,72	12,72
	20:00	32,21	20,03	12,19	0,00			1	1		1							12,91	12,90
	21:00	29,90	18,76	11,14	0,00			1	1		1							12,01	11,99
	22:00	26,74	16,36	10,38	0,00			1	1		1							10,73	10,72
	23:00	23,60	14,47	9,13	0,00			1	1		1							9,34	9,32

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Εργασίες στο δίκτυο το διάστημα 08:25 - 14:35. Τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης