

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	39,40	36,83	2,57	0,00			1	1	1	1	1						1	12,81	12,82
	01:00	36,54	33,27	3,27	0,00			1	1	1	1	1							10,46	10,41
	02:00	33,75	30,43	3,32	0,00			1	1	1	1	1							7,75	7,73
	03:00	32,16	29,09	3,07	0,00			1	1	1	1	1							6,21	6,18
	04:00	30,91	28,42	2,49	0,00			1	1	1	1	1							4,95	4,93
	05:00	30,77	27,99	2,77	0,00			1	1	1	1	1							5,18	5,17
	06:00	30,70	28,16	2,53	0,00			1	1	1	1	1							6,04	5,99
	07:00	33,28	30,56	2,72	0,00			1	1	1	1	1							7,18	7,19
	08:00	36,31	33,62	2,69	0,00			1	1	1	1	1							10,30	10,28
	09:00	39,63	36,48	3,15	0,00			1	1	1	1	1				1		4	12,00	12,01
	10:00	40,87	36,50	4,37	0,00			1	1	1	1	1						4	13,07	13,08
	11:00	42,33	36,04	6,29	0,00			1	1	1	1	1						4	13,69	13,68
	12:00	45,01	39,56	5,45	0,00			1	1	1	1	1				1		4	13,73	13,73
	13:00	47,00	43,05	3,95	0,00			1	1	1	1	1			1	1		4	13,73	13,73
	14:00	45,65	42,08	3,58	0,00			1	1	1	1	1			1			4	8,70	13,25
	15:00	47,01	40,20	6,81	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,15	13,73
	16:00	46,43	41,02	5,41	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	17:00	46,68	41,76	4,92	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	18:00	47,57	40,20	7,36	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	19:00	46,72	38,76	7,97	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	20:00	46,66	34,92	11,74	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	21:00	43,88	32,08	11,81	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	22:00	39,78	29,72	10,06	0,00			1	1	1	1	1							13,34	13,31
	23:00	36,13	25,09	11,03	0,00			1	1		1	1							13,68	13,69

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:30-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης