

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,29	12,93	8,36	0,00				1		1							8,54	8,53	
	01:00	19,72	11,97	7,75	0,00				1		1							7,91	7,90	
	02:00	18,95	11,51	7,44	0,00				1		1							7,59	7,58	
	03:00	18,50	11,22	7,28	0,00				1		1							7,40	7,41	
	04:00	18,40	11,16	7,24	0,00				1		1							7,37	7,37	
	05:00	19,12	11,59	7,53	0,00				1		1							7,63	7,63	
	06:00	21,49	13,13	8,36	0,00			1	1		1							8,53	8,55	
	07:00	24,18	14,74	9,44	0,00			1	1		1							9,64	9,65	
	08:00	26,17	15,89	10,28	0,00			1	1		1							10,46	10,46	
	09:00	25,41	15,45	9,97	0,00			1	1		1							10,17	10,17	
	10:00	24,23	16,34	7,89	0,00			1	1		1					1		8,03	8,80	
	11:00	24,09	15,15	8,94	0,00			1	1		1							9,07	9,09	
	12:00	24,51	14,99	9,52	0,00			1	1		1							9,67	9,67	
	13:00	24,34	15,47	8,88	0,00			1	1		1					1		8,98	9,56	
	14:00	23,50	15,10	8,39	0,00			1	1		1							8,61	8,59	
	15:00	21,54	15,12	6,42	0,00			1	1		1							6,57	6,54	
	16:00	21,54	15,14	6,40	0,00			1	1		1							6,49	6,49	
	17:00	23,96	15,24	8,72	0,00			1	1		1							8,83	8,83	
	18:00	27,61	17,38	10,23	0,00			1	1		1							11,01	11,02	
	19:00	31,93	22,20	9,73	0,00			1	1		1					1	1	12,73	12,73	
	20:00	32,78	23,00	9,78	0,00			1	1		1					1		13,14	13,12	
	21:00	29,98	20,17	9,82	0,00			1	1		1					1		11,85	11,86	
	22:00	26,71	17,02	9,69	0,00			1	1		1							10,69	10,67	
	23:00	23,28	15,16	8,12	0,00			1	1		1							8,79	8,78	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:40 ως 13:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 13:33 ως 13:48 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης