

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	32,80	23,84	8,96	0,00			1	1		1	1							12,38	12,34
	01:00	30,44	20,81	9,63	0,00			1	1		1	1							11,88	11,86
	02:00	28,66	18,59	10,07	0,00				1		1	1							11,47	11,46
	03:00	27,65	18,03	9,62	0,00				1		1	1							11,07	11,06
	04:00	26,86	19,03	7,82	0,00				1		1	1							10,76	10,76
	05:00	26,82	19,53	7,29	0,00				1		1	1							10,74	10,74
	06:00	27,16	20,76	6,40	0,00				1		1	1							10,86	10,85
	07:00	28,56	23,01	5,55	0,00				1	1	1	1							10,74	10,73
	08:00	30,48	24,96	5,52	0,00				1	1	1	1							10,58	10,55
	09:00	32,04	27,53	4,51	0,00				1	1	1	1							11,35	11,36
	10:00	32,91	27,40	5,51	0,00				1	1	1	1							12,26	12,28
	11:00	34,18	29,25	4,94	0,00				1	1	1	1							13,41	13,41
	12:00	35,64	29,94	5,69	0,00				1	1	1	1					1		13,73	13,73
	13:00	37,52	31,39	6,13	0,00			1	1	1	1	1					2		12,99	12,93
	14:00	36,09	31,00	5,09	0,00			1	1	1	1	1							10,63	10,68
	15:00	35,20	30,39	4,81	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	16:00	35,37	30,53	4,84	0,00			1	1	1	1	1							13,48	13,44
	17:00	37,03	33,20	3,83	0,00			1	1	1	1	1							12,44	12,43
	18:00	39,15	36,42	2,73	0,00			1	1	1	1	1					1		12,88	12,87
	19:00	40,24	36,20	4,04	0,00			1	1	1	1	1					2		13,31	13,30
	20:00	41,89	38,88	3,01	0,00			1	1	1	1	1					4		13,70	13,70
	21:00	40,07	37,47	2,60	0,00			1	1	1	1	1					4		12,72	12,71
	22:00	37,38	35,85	1,53	0,00			1	1	1	1	1							11,48	11,43
	23:00	34,19	31,04	3,15	0,00			1	1	1	1	1							8,31	8,24

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Το διάστημα 08:15-10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης