

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	31,80	27,69	4,12	0,00			1	1	1	1	1							9,78	9,85
	01:00	29,50	24,14	5,36	0,00			1	1		1	1							9,10	9,05
	02:00	27,74	21,76	5,98	0,00			1	1		1	1							9,79	9,81
	03:00	26,95	18,99	7,96	0,00				1		1	1							10,79	10,79
	04:00	26,24	19,47	6,77	0,00				1		1	1							10,49	10,49
	05:00	25,76	24,95	0,81	0,00				1	1	1	1				1			6,58	6,46
	06:00	25,84	24,71	1,13	0,00				1	1	1	1							5,19	5,20
	07:00	26,95	24,68	2,27	0,00				1	1	1	1							6,26	6,26
	08:00	28,29	27,15	1,14	0,00				1	1	1	1							7,60	7,61
	09:00	29,32	26,29	3,03	0,00				1	1	1	1							8,64	8,64
	10:00	30,20	24,39	5,81	0,00				1	1	1	1							9,54	9,55
	11:00	31,13	27,39	3,74	0,00				1	1	1	1							10,45	10,45
	12:00	32,09	27,95	4,14	0,00				1	1	1	1							11,47	11,48
	13:00	32,75	26,43	6,32	0,00				1	1	1	1							12,16	12,13
	14:00	31,56	25,82	5,74	0,00				1	1	1	1							9,82	10,85
	15:00	31,87	24,99	6,88	0,00				1	1	1	1					4		12,54	12,57
	16:00	32,98	25,55	7,43	0,00					1	1	1					4		13,18	13,19
	17:00	35,12	28,88	6,25	0,00				1	1	1	1					1		13,65	13,66
	18:00	36,97	31,10	5,86	0,00				1	1	1	1					3		13,73	13,73
	19:00	38,26	34,38	3,88	0,00			1	1	1	1	1					4		13,51	13,50
	20:00	39,97	36,59	3,38	0,00			1	1	1	1	1					4		13,00	12,99
	21:00	39,40	36,59	2,81	0,00			1	1	1	1	1					3		12,49	12,47
	22:00	36,85	32,74	4,12	0,00			1	1	1	1	1					4		12,49	12,48
	23:00	34,32	31,16	3,16	0,00			1	1		1	1					2		12,82	12,79

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:35-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης