

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,20	7,21	0,99				1	1						1,70	1,68	
	01:00	7,55	6,40	1,15				1	1							1,66	1,76
	02:00	7,15	6,33	0,81			1		1							2,50	2,50
	03:00	6,90	5,89	1,01			1		1							2,38	2,38
	04:00	6,71	5,86	0,85			1		1							2,29	2,29
	05:00	6,80	6,15	0,65		1	1		1							1,86	1,84
	06:00	7,28	6,59	0,69		1	1		1							1,87	1,86
	07:00	7,82	7,23	0,59		1	1		1							2,44	2,45
	08:00	8,77	8,23	0,54				1	1							1,65	1,63
	09:00	9,43	8,94	0,49				1	1							2,89	2,92
	10:00	9,80	9,51	0,29				1	1							2,88	2,87
	11:00	9,93	9,66	0,26			1	1	1							2,18	2,17
	12:00	10,25	10,03	0,22			1	1	1							2,24	2,24
	13:00	10,55	10,41	0,14			1	1	1							2,91	2,89
	14:00	10,27	10,10	0,17			1	1	1							2,69	2,68
	15:00	9,99	9,57	0,42			1	1	1							2,41	2,40
	16:00	9,70	8,92	0,78			1	1	1							2,12	2,11
	17:00	9,95	9,43	0,52			1	1	1							2,35	2,36
	18:00	10,49	10,11	0,38			1	1	1							2,86	2,87
	19:00	10,92	10,52	0,40			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,68	11,09	0,58		1	1	1	1							3,01	3,01
	21:00	10,95	10,26	0,69		1	1	1	1							2,55	2,55
	22:00	9,94	9,14	0,80			1	1	1							2,44	2,43
	23:00	9,13	8,55	0,58				1	1							2,63	2,63

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από 02:45 με 09:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης